

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ1 (УУЗ); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 452202 узел №3
Обратка: ПРЭМ SN 453556 узел №4
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 29528Г узел №4
КТСП-Н SN 29528Х узел №4

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	75.31	48.63	26.68	60.60	58.83	2.96	59.07	58.23	1.43	0.84	7.00	7.00	1.572	24.0	0.0	
02.03.2025	73.25	47.28	25.97	59.44	57.74	2.90	58.02	57.16	1.49	0.86	7.00	7.00	1.502	24.0	0.0	
03.03.2025	74.72	48.31	26.41	60.77	59.00	2.96	59.27	58.32	1.62	0.95	7.00	7.00	1.562	24.0	0.0	
04.03.2025	77.43	49.66	27.77	61.54	59.70	3.04	59.88	59.00	1.48	0.88	7.00	7.00	1.663	24.0	0.0	
05.03.2025	78.78	50.14	28.64	61.60	59.72	3.10	59.93	59.00	1.56	0.93	7.00	7.00	1.714	24.0	0.0	
06.03.2025	76.99	49.81	27.18	62.31	60.46	3.01	60.66	59.74	1.53	0.92	7.00	7.00	1.651	24.0	0.0	
07.03.2025	77.66	50.41	27.25	63.26	61.38	3.02	61.57	60.66	1.49	0.91	7.00	7.00	1.675	24.0	0.0	
08.03.2025	79.25	51.40	27.85	63.92	61.97	3.10	62.18	61.22	1.56	0.96	7.00	7.00	1.732	24.0	0.0	
09.03.2025	78.21	50.36	27.85	61.76	59.90	3.06	60.09	59.18	1.53	0.91	7.00	7.00	1.673	24.0	0.0	
10.03.2025	74.22	48.94	25.28	62.47	60.71	2.86	60.94	60.02	1.52	0.92	7.00	7.00	1.540	24.0	0.0	
11.03.2025	70.90	46.84	24.06	60.28	58.66	2.72	58.93	58.03	1.54	0.90	7.00	7.00	1.414	24.0	0.0	
12.03.2025	67.96	44.83	23.13	57.58	56.17	2.48	56.41	55.69	1.28	0.72	7.00	7.00	1.303	24.0	0.0	
13.03.2025	72.25	47.30	24.95	59.32	57.80	2.60	57.95	57.21	1.29	0.74	7.00	7.00	1.446	24.0	0.0	
14.03.2025	71.36	47.70	23.66	62.49	60.94	2.51	61.10	60.24	1.42	0.86	7.00	7.00	1.444	24.0	0.0	
15.03.2025	70.25	47.72	22.53	63.98	62.46	2.40	62.53	61.74	1.27	0.79	7.00	7.00	1.408	24.0	0.0	
16.03.2025	70.73	47.11	23.62	58.65	57.24	2.43	57.34	56.62	1.26	0.72	7.00	7.00	1.350	24.0	0.0	
17.03.2025	72.69	47.72	24.97	58.41	56.97	2.50	57.06	56.35	1.25	0.71	7.00	7.00	1.426	24.0	0.0	
18.03.2025	78.90	51.25	27.65	62.08	60.40	2.74	60.38	59.65	1.22	0.73	7.00	7.00	1.671	24.0	0.0	
19.03.2025	80.85	52.90	27.95	64.42	62.61	2.85	62.59	61.82	1.24	0.77	7.00	7.00	1.749	24.0	0.0	
20.03.2025	76.68	50.22	26.46	60.47	59.05	2.38	58.92	58.34	0.99	0.58	7.00	7.00	1.559	24.0	0.0	
21.03.2025	77.42	49.88	27.54	59.18	57.86	2.26	57.64	57.14	0.87	0.50	7.00	7.00	1.584	24.0	0.0	
22.03.2025	76.47	49.91	26.56	60.92	59.61	2.17	59.32	58.89	0.73	0.43	7.00	7.00	1.576	24.0	0.0	
23.03.2025	74.63	48.58	26.05	58.95	57.76	2.04	57.51	57.10	0.72	0.41	7.00	7.00	1.496	24.0	0.0	
24.03.2025	71.04	47.26	23.78	59.31	58.24	1.82	57.95	57.60	0.61	0.35	7.00	7.00	1.382	24.0	0.0	
25.03.2025	70.62	47.37	23.25	59.46	58.42	1.76	58.13	57.77	0.62	0.36	7.00	7.00	1.351	24.0	0.0	
26.03.2025	70.75	47.04	23.71	58.68	57.66	1.75	57.38	57.07	0.54	0.31	7.00	7.00	1.359	24.0	0.0	
27.03.2025	70.76	47.29	23.47	58.82	57.80	1.75	57.50	57.20	0.52	0.30	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
28.03.2025	70.76	47.95	22.81	60.10	59.07	1.73	58.76	58.42	0.58	0.34	7.00	7.00	1.340	24.0	0.0	
29.03.2025	70.83	47.58	23.25	57.41	56.41	1.76	56.14	55.82	0.57	0.32	7.00	7.00	1.302	24.0	0.0	
30.03.2025	70.53	47.71	22.82	57.60	56.64	1.68	56.35	56.08	0.48	0.27	7.00	7.00	1.286	24.0	0.0	
31.03.2025	70.37	47.74	22.63	56.96	55.99	1.72	55.71	55.38	0.59	0.33	7.00	7.00	1.259	24.0	0.0	
Средние:	73.95	48.61	25.35	---	---	2.45	---	---	1.12	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1872.74	1827.17	---	1827.21	1806.69	---	20.52	---	---	46.336	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	7199.31	6991.38	6983.75	6905.49	78.26	220.379	2866.0	0.0
31.03.2025	9072.05	8818.55	8810.96	8712.18	98.78	266.715	3610.0	0.0
Итого:	1872.74	1827.17	1827.21	1806.69	20.52	46.336	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: TB2 (УУ4 TB2); Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	75.43	51.18	24.25	57.63	57.63	0.00	56.18	56.90	-1.27	-0.72	7.00	7.00	1.362	24.0	0.0	
02.03.2025	73.36	49.79	23.57	56.53	56.53	0.00	55.20	55.82	-1.12	-0.62	7.00	7.00	1.301	24.0	0.0	
03.03.2025	74.84	50.72	24.12	57.78	57.78	0.00	56.32	57.06	-1.31	-0.74	7.00	7.00	1.358	24.0	0.0	
04.03.2025	77.55	52.34	25.21	58.53	58.53	0.00	57.01	57.78	-1.34	-0.77	7.00	7.00	1.437	24.0	0.0	
05.03.2025	78.91	52.97	25.94	58.58	58.58	0.00	57.00	57.84	-1.46	-0.84	7.00	7.00	1.478	24.0	0.0	
06.03.2025	77.10	52.59	24.51	59.24	59.24	0.00	57.72	58.48	-1.31	-0.76	7.00	7.00	1.416	24.0	0.0	
07.03.2025	77.78	53.17	24.61	60.14	60.14	0.00	58.55	59.37	-1.39	-0.82	7.00	7.00	1.440	24.0	0.0	
08.03.2025	79.37	53.93	25.44	60.78	60.78	0.00	59.10	59.99	-1.49	-0.89	7.00	7.00	1.505	24.0	0.0	
09.03.2025	78.33	52.95	25.38	58.73	58.73	0.00	57.18	58.00	-1.42	-0.82	7.00	7.00	1.449	24.0	0.0	
10.03.2025	74.32	51.23	23.09	59.40	59.40	0.00	57.93	58.64	-1.22	-0.71	7.00	7.00	1.337	24.0	0.0	
11.03.2025	71.00	49.09	21.91	57.34	57.34	0.00	56.04	56.69	-1.15	-0.65	7.00	7.00	1.228	24.0	0.0	
12.03.2025	68.07	47.08	20.99	54.84	54.84	0.00	53.72	54.32	-1.11	-0.60	7.00	7.00	1.126	24.0	0.0	
13.03.2025	72.36	49.74	22.62	56.54	56.54	0.00	55.20	55.91	-1.28	-0.71	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
14.03.2025	71.46	50.03	21.43	59.60	59.60	0.00	58.24	58.88	-1.09	-0.64	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
15.03.2025	70.35	50.05	20.30	61.04	61.04	0.00	59.70	60.32	-1.03	-0.62	7.00	7.00	1.211	24.0	0.0	
16.03.2025	70.84	49.38	21.46	55.99	55.99	0.00	54.77	55.32	-1.00	-0.55	7.00	7.00	1.177	24.0	0.0	
17.03.2025	72.81	50.02	22.79	55.66	55.66	0.00	54.35	54.95	-1.10	-0.60	7.00	7.00	1.237	24.0	0.0	
18.03.2025	79.03	54.35	24.68	59.11	59.11	0.00	57.49	58.30	-1.40	-0.81	7.00	7.00	1.418	24.0	0.0	
19.03.2025	80.97	55.67	25.30	61.30	61.30	0.00	59.56	60.42	-1.43	-0.86	7.00	7.00	1.509	24.0	0.0	
20.03.2025	76.80	52.62	24.18	57.60	57.60	0.00	56.10	56.85	-1.33	-0.75	7.00	7.00	1.356	24.0	0.0	
21.03.2025	77.55	52.50	25.05	56.38	56.38	0.00	54.91	55.66	-1.36	-0.75	7.00	7.00	1.376	24.0	0.0	
22.03.2025	76.59	52.50	24.09	58.02	58.02	0.00	56.56	57.30	-1.30	-0.74	7.00	7.00	1.361	24.0	0.0	
23.03.2025	74.75	51.15	23.60	56.14	56.14	0.00	54.78	55.46	-1.23	-0.68	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
24.03.2025	71.14	49.49	21.65	56.47	56.47	0.00	55.22	55.78	-1.01	-0.56	7.00	7.00	1.195	24.0	0.0	
25.03.2025	70.72	49.47	21.25	56.63	56.63	0.00	55.36	55.96	-1.08	-0.60	7.00	7.00	1.174	24.0	0.0	
26.03.2025	70.86	49.50	21.36	55.87	55.87	0.00	54.62	55.19	-1.04	-0.57	7.00	7.00	1.164	24.0	0.0	
27.03.2025	70.86	49.68	21.18	55.99	55.99	0.00	54.74	55.31	-1.04	-0.57	7.00	7.00	1.157	24.0	0.0	
28.03.2025	70.85	50.21	20.64	57.20	57.20	0.00	55.89	56.48	-1.05	-0.59	7.00	7.00	1.152	24.0	0.0	
29.03.2025	70.93	49.85	21.08	54.64	54.64	0.00	53.42	53.99	-1.06	-0.57	7.00	7.00	1.124	24.0	0.0	
30.03.2025	70.63	50.26	20.37	54.81	54.81	0.00	53.60	54.09	-0.91	-0.49	7.00	7.00	1.091	24.0	0.0	
31.03.2025	70.47	49.77	20.70	54.20	54.20	0.00	53.00	53.53	-1.00	-0.53	7.00	7.00	1.095	24.0	0.0	
Средние:	74.07	51.07	22.99	---	---	0.00	---	---	-1.20	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1782.71	1782.71	---	1739.46	1760.59	---	-21.13	---	---	40.018	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	6846.97	6846.40	6641.79	6750.51	-108.72	188.487	2866.0	0.0
31.03.2025	8629.68	8629.11	8381.25	8511.10	-129.85	228.505	3610.0	0.0
Итого:	1782.71	1782.71	1739.46	1760.59	-21.13	40.018	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153279
Точка измерения: ТВ1 (УУ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	75.79	50.41	25.38	63.25	62.60	1.03	61.64	61.82	-0.29	-0.18	7.00	7.00	1.563	24.0	0.0	
02.03.2025	73.81	48.98	24.83	62.01	61.47	0.87	60.51	60.75	-0.40	-0.24	7.00	7.00	1.502	24.0	0.0	
03.03.2025	75.26	50.10	25.16	63.39	62.81	0.92	61.82	62.07	-0.40	-0.25	7.00	7.00	1.556	24.0	0.0	
04.03.2025	77.97	51.53	26.44	64.24	63.55	1.08	62.55	62.78	-0.37	-0.23	7.00	7.00	1.651	24.0	0.0	
05.03.2025	79.35	52.08	27.27	64.34	63.59	1.17	62.54	62.79	-0.40	-0.25	7.00	7.00	1.705	24.0	0.0	
06.03.2025	77.51	51.70	25.81	65.03	64.37	1.02	63.32	63.60	-0.44	-0.28	7.00	7.00	1.635	24.0	0.0	
07.03.2025	78.18	52.27	25.91	66.03	65.35	1.04	64.27	64.57	-0.47	-0.30	7.00	7.00	1.662	24.0	0.0	
08.03.2025	79.84	53.07	26.77	66.72	65.99	1.10	64.85	65.11	-0.40	-0.26	7.00	7.00	1.735	24.0	0.0	
09.03.2025	78.72	52.12	26.60	64.46	63.78	1.06	62.71	62.96	-0.40	-0.25	7.00	7.00	1.666	24.0	0.0	
10.03.2025	74.67	50.69	23.98	65.16	64.59	0.88	63.57	63.80	-0.36	-0.23	7.00	7.00	1.523	24.0	0.0	
11.03.2025	71.33	48.52	22.81	62.87	62.39	0.77	61.43	61.72	-0.47	-0.29	7.00	7.00	1.400	24.0	0.0	
12.03.2025	68.49	46.38	22.11	60.13	59.64	0.82	58.83	59.05	-0.37	-0.22	7.00	7.00	1.300	24.0	0.0	
13.03.2025	72.75	49.05	23.70	61.92	61.33	0.96	60.46	60.60	-0.23	-0.14	7.00	7.00	1.433	24.0	0.0	
14.03.2025	71.82	49.30	22.52	65.26	63.99	1.97	63.74	63.27	0.74	0.47	7.00	7.00	1.431	24.0	0.0	
15.03.2025	70.69	49.22	21.47	66.83	65.18	2.50	65.35	64.46	1.37	0.89	7.00	7.00	1.403	24.0	0.0	
16.03.2025	71.21	48.56	22.65	61.18	59.54	2.72	59.78	58.87	1.53	0.91	7.00	7.00	1.354	24.0	0.0	
17.03.2025	73.21	49.08	24.13	61.34	59.29	3.40	59.86	58.58	2.16	1.28	7.00	7.00	1.444	24.0	0.0	
18.03.2025	79.51	52.71	26.80	65.25	62.89	3.68	63.43	62.08	2.15	1.35	7.00	7.00	1.702	24.0	0.0	
19.03.2025	81.37	54.34	27.03	67.70	65.25	3.69	65.76	64.36	2.15	1.40	7.00	7.00	1.776	24.0	0.0	
20.03.2025	77.21	51.42	25.79	63.48	61.23	3.61	61.79	60.47	2.16	1.32	7.00	7.00	1.591	24.0	0.0	
21.03.2025	77.98	51.26	26.72	62.18	59.91	3.72	60.52	59.19	2.22	1.33	7.00	7.00	1.614	24.0	0.0	
22.03.2025	77.00	51.36	25.64	63.98	61.73	3.58	62.31	61.01	2.11	1.30	7.00	7.00	1.596	24.0	0.0	
23.03.2025	75.13	49.95	25.18	61.87	59.81	3.39	60.31	59.10	2.03	1.21	7.00	7.00	1.515	24.0	0.0	
24.03.2025	71.50	48.59	22.91	62.25	60.25	3.27	60.84	59.54	2.16	1.30	7.00	7.00	1.392	24.0	0.0	
25.03.2025	71.12	48.52	22.60	62.41	60.44	3.21	61.02	59.76	2.09	1.26	7.00	7.00	1.379	24.0	0.0	
26.03.2025	71.23	48.47	22.76	61.59	59.64	3.22	60.19	58.92	2.13	1.27	7.00	7.00	1.372	24.0	0.0	
27.03.2025	71.24	48.62	22.62	61.74	59.96	2.93	60.34	59.25	1.82	1.09	7.00	7.00	1.365	24.0	0.0	
28.03.2025	71.21	49.11	22.10	63.06	61.28	2.86	61.64	60.56	1.77	1.08	7.00	7.00	1.361	24.0	0.0	
29.03.2025	71.31	48.56	22.75	60.21	58.39	3.07	58.84	57.73	1.90	1.11	7.00	7.00	1.336	24.0	0.0	
30.03.2025	71.00	48.54	22.46	60.43	58.61	3.06	59.07	57.89	2.02	1.18	7.00	7.00	1.327	24.0	0.0	
31.03.2025	70.85	48.67	22.18	59.68	57.87	3.08	58.32	57.20	1.94	1.12	7.00	7.00	1.293	24.0	0.0	
Средние:	74.46	50.10	24.36	---	---	2.25	---	---	0.95	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1959.99	1916.72	---	1911.61	1893.86	---	17.75	---	---	46.582	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	45388.65	45312.15	43926.07	44219.80	-293.73	593.280	11437.0	0.0
31.03.2025	47348.64	47228.87	45837.68	46113.66	-275.98	639.862	12181.0	0.0
Итого:	1959.99	1916.72	1911.61	1893.86	17.75	46.582	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168637
Точка измерения: ТВ1 (УУ1); Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 446985

ПРЭМ SN 453226

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9966Х

КТСП-Н SN 9966Г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2025	76.10	50.01	26.09	61.61	61.97	-0.58	60.04	61.23	-1.96	-1.19	7.00	7.00	1.565	24.0	0.0	
02.03.2025	74.06	48.53	25.53	60.40	60.81	-0.68	58.91	60.10	-2.00	-1.19	7.00	7.00	1.505	24.0	0.0	
03.03.2025	75.52	49.42	26.10	61.77	62.15	-0.61	60.23	61.43	-1.97	-1.20	7.00	7.00	1.570	24.0	0.0	
04.03.2025	78.25	50.86	27.39	62.59	62.89	-0.48	60.91	62.13	-1.98	-1.22	7.00	7.00	1.665	24.0	0.0	
05.03.2025	79.63	51.43	28.20	62.65	62.91	-0.41	60.89	62.18	-2.10	-1.29	7.00	7.00	1.716	24.0	0.0	
06.03.2025	77.78	51.10	26.68	63.37	63.70	-0.52	61.66	62.93	-2.04	-1.27	7.00	7.00	1.645	24.0	0.0	
07.03.2025	78.46	51.72	26.74	64.35	64.68	-0.51	62.61	63.91	-2.06	-1.30	7.00	7.00	1.674	24.0	0.0	
08.03.2025	80.10	52.52	27.58	65.04	65.32	-0.43	63.20	64.51	-2.05	-1.31	7.00	7.00	1.740	24.0	0.0	
09.03.2025	79.03	51.57	27.46	62.80	63.10	-0.48	61.07	62.30	-1.99	-1.23	7.00	7.00	1.676	24.0	0.0	
10.03.2025	74.96	50.15	24.81	63.50	63.95	-0.71	61.95	63.17	-1.95	-1.22	7.00	7.00	1.535	24.0	0.0	
11.03.2025	71.61	47.96	23.65	61.21	61.74	-0.86	59.83	61.09	-2.08	-1.26	7.00	7.00	1.413	24.0	0.0	
12.03.2025	68.71	45.77	22.94	58.43	59.00	-0.97	57.17	58.45	-2.21	-1.28	7.00	7.00	1.310	24.0	0.0	
13.03.2025	73.01	48.44	24.57	60.22	60.69	-0.78	58.82	60.05	-2.07	-1.23	7.00	7.00	1.444	24.0	0.0	
14.03.2025	72.08	48.82	23.26	63.50	64.04	-0.85	62.02	63.32	-2.07	-1.30	7.00	7.00	1.440	24.0	0.0	
15.03.2025	70.94	48.85	22.09	65.04	65.64	-0.92	63.56	64.92	-2.12	-1.36	7.00	7.00	1.405	24.0	0.0	
16.03.2025	71.48	48.24	23.24	59.55	60.08	-0.89	58.15	59.41	-2.14	-1.26	7.00	7.00	1.350	24.0	0.0	
17.03.2025	73.47	48.62	24.85	59.62	60.07	-0.75	58.17	59.36	-2.03	-1.19	7.00	7.00	1.444	24.0	0.0	
18.03.2025	79.77	52.33	27.44	63.38	63.68	-0.47	61.63	62.87	-1.99	-1.24	7.00	7.00	1.691	24.0	0.0	
19.03.2025	81.67	54.09	27.58	65.79	66.05	-0.39	63.89	65.15	-1.95	-1.26	7.00	7.00	1.762	24.0	0.0	
20.03.2025	77.50	51.14	26.36	61.64	62.05	-0.66	60.01	61.29	-2.11	-1.28	7.00	7.00	1.583	24.0	0.0	
21.03.2025	78.27	50.82	27.45	60.34	60.68	-0.56	58.71	59.96	-2.11	-1.25	7.00	7.00	1.612	24.0	0.0	
22.03.2025	77.29	50.79	26.50	62.12	62.49	-0.59	60.48	61.77	-2.11	-1.29	7.00	7.00	1.599	24.0	0.0	
23.03.2025	75.44	49.63	25.81	60.04	60.47	-0.71	58.52	59.77	-2.11	-1.25	7.00	7.00	1.509	24.0	0.0	
24.03.2025	71.78	48.30	23.48	60.36	60.91	-0.91	58.98	60.21	-2.06	-1.23	7.00	7.00	1.386	24.0	0.0	
25.03.2025	71.37	48.26	23.11	60.51	61.08	-0.94	59.13	60.41	-2.14	-1.28	7.00	7.00	1.366	24.0	0.0	
26.03.2025	71.49	48.19	23.30	59.72	60.26	-0.90	58.37	59.54	-1.98	-1.17	7.00	7.00	1.362	24.0	0.0	
27.03.2025	71.49	48.18	23.31	59.85	60.40	-0.91	58.49	59.71	-2.06	-1.22	7.00	7.00	1.363	24.0	0.0	
28.03.2025	71.47	48.70	22.77	61.17	61.73	-0.91	59.79	61.01	-2.02	-1.22	7.00	7.00	1.358	24.0	0.0	
29.03.2025	71.58	48.13	23.45	58.36	58.90	-0.92	57.04	58.24	-2.08	-1.20	7.00	7.00	1.337	24.0	0.0	
30.03.2025	71.26	48.14	23.12	58.56	59.11	-0.93	57.25	58.39	-1.97	-1.14	7.00	7.00	1.323	24.0	0.0	
31.03.2025	71.11	48.26	22.85	57.87	58.42	-0.95	56.57	57.75	-2.06	-1.18	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
Средние:	74.73	49.64	25.09	---	---	-0.72	---	---	-2.05	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1905.36	1918.97	---	1858.05	1896.56	---	-38.51	---	---	46.638	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2025	1444.58	1442.50	1395.63	1421.88	-26.25	47.104	559.0	0.0
31.03.2025	3349.94	3361.47	3253.68	3318.44	-64.76	93.742	1303.0	0.0
Итого:	1905.36	1918.97	1858.05	1896.56	-38.51	46.638	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации