

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2025 0:00:00 - 31.03.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 24 (ООО "УК "ФЕНИКС")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 363961
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а751213
Обратка: "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а751214
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1311935х
КТС-Б SN 1311935г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.03.2025	75.07	51.75	23.32	111.47	113.15	0.00	108.70	111.74	-2.75	5.12	4.42	2.54	-60.00	24.00	
02.03.2025	73.41	50.40	23.01	109.85	111.55	0.00	107.24	110.22	-2.74	5.14	4.46	2.47	-60.00	24.00	
03.03.2025	74.84	51.50	23.34	112.10	113.77	0.00	109.34	112.36	-2.73	5.17	4.46	2.55	-60.00	24.00	
04.03.2025	77.47	53.00	24.47	113.50	115.07	0.00	110.53	113.57	-2.71	5.20	4.48	2.71	-60.00	24.00	
05.03.2025	78.86	53.62	25.24	113.74	115.24	0.00	110.65	113.70	-2.72	5.21	4.48	2.79	-60.00	24.00	
06.03.2025	76.95	53.11	23.84	114.98	116.59	0.00	112.00	115.05	-2.69	5.25	4.50	2.67	-60.00	24.00	
07.03.2025	77.71	53.74	23.97	116.74	118.36	0.00	113.66	116.77	-2.69	5.26	4.49	2.73	-60.00	24.00	
08.03.2025	79.43	54.68	24.76	117.98	119.54	0.00	114.74	117.88	-2.70	5.24	4.46	2.84	-60.00	24.00	
09.03.2025	78.13	53.63	24.50	114.18	115.72	0.00	111.13	114.17	-2.70	5.15	4.42	2.72	-60.00	24.00	
10.03.2025	74.02	52.00	22.02	114.97	116.76	0.00	112.19	115.29	-2.73	5.21	4.46	2.47	-60.00	24.00	
11.03.2025	70.80	49.75	21.05	111.11	112.95	0.00	108.62	111.64	-2.74	5.08	4.38	2.29	-60.00	24.00	
12.03.2025	68.22	47.73	20.49	106.20	108.07	0.00	103.99	106.91	-2.77	5.02	4.38	2.13	-60.00	24.00	
13.03.2025	72.26	50.45	21.82	109.08	110.90	0.00	106.55	109.58	-2.80	5.13	4.45	2.32	-60.00	24.00	
14.03.2025	71.42	50.70	20.72	114.61	116.61	0.00	112.02	115.20	-2.80	5.28	4.52	2.32	-60.00	24.00	
15.03.2025	70.33	50.66	19.67	117.24	119.38	0.00	114.67	117.94	-2.82	5.32	4.52	2.26	-60.00	24.00	
16.03.2025	70.78	49.82	20.96	107.01	108.86	0.00	104.63	107.59	-2.79	5.21	4.53	2.19	-60.00	23.53	
17.03.2025	72.75	50.80	21.95	107.72	109.71	0.00	105.20	108.38	-2.98	5.28	4.62	2.31	-60.00	24.00	
18.03.2025	79.20	54.71	24.48	114.55	116.56	0.00	111.42	114.94	-3.11	5.26	4.52	2.73	-60.00	24.00	
19.03.2025	80.81	56.23	24.58	118.48	120.54	0.00	115.12	118.78	-3.13	5.33	4.54	2.83	-60.00	24.00	
20.03.2025	76.69	53.08	23.61	110.81	112.87	0.00	107.96	111.39	-3.13	5.16	4.47	2.55	-60.00	24.00	
21.03.2025	77.39	53.04	24.35	109.02	111.02	0.00	106.17	109.56	-3.15	5.12	4.45	2.59	-60.00	24.00	
22.03.2025	76.47	52.99	23.48	111.82	113.92	0.00	108.96	112.43	-3.14	5.18	4.47	2.56	-60.00	24.00	
23.03.2025	74.48	51.61	22.88	108.19	110.29	0.00	105.55	108.92	-3.14	5.11	4.44	2.41	-60.00	24.00	
24.03.2025	71.02	50.11	20.91	108.86	111.15	0.00	106.42	109.85	-3.17	5.13	4.46	2.23	-60.00	24.00	
25.03.2025	70.77	50.07	20.70	109.10	111.43	0.00	106.67	110.12	-3.18	5.15	4.47	2.21	-60.00	24.00	
26.03.2025	70.81	50.02	20.80	107.71	109.99	0.00	105.31	108.70	-3.17	5.09	4.42	2.19	-60.00	24.00	
27.03.2025	70.83	50.16	20.66	108.00	110.30	0.00	105.58	109.00	-3.18	5.07	4.40	2.18	-60.00	24.00	
28.03.2025	70.83	50.53	20.30	110.09	112.47	0.00	107.63	111.13	-3.19	5.11	4.41	2.18	-60.00	24.00	
29.03.2025	70.89	50.07	20.82	105.11	107.36	0.00	102.76	106.09	-3.19	5.04	4.41	2.14	-60.00	24.00	
30.03.2025	70.60	50.12	20.49	105.60	107.88	0.00	103.26	106.61	-3.19	5.04	4.40	2.12	-60.00	24.00	
31.03.2025	70.44	50.11	20.33	103.75	105.98	0.00	101.46	104.73	-3.17	5.00	4.38	2.06	-60.00	24.00	
Средние:	73.99	51.62	22.37	---	---	---	---	---	-2.94	5.16	4.46	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3443.56	3503.98	0.00	3360.12	3460.22	---	---	---	75.29	---	743.53	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
28.02.2025	6540.63	6603.57	0.00	6334.55	6505.38	182.52	1415.63
31.03.2025	9984.18	10107.55	0.00	9694.67	9965.60	257.80	2159.16
Итого:	3443.56	3503.98	0.00	3360.12	3460.22	75.29	743.53

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации