

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ1 (УУЗ); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 452202 узел №3

ПРЭМ SN 453556 узел №4

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 29528Г узел №4

КТСП-Н SN 29528Х узел №4

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	70.73	46.76	23.97	53.02	52.08	1.79	51.84	51.56	0.54	0.28	7.00	7.00	1.242	24.0	0.0	
02.04.2025	70.53	46.64	23.89	52.75	51.83	1.76	51.56	51.32	0.47	0.24	7.00	7.00	1.228	24.0	0.0	
03.04.2025	70.48	45.53	24.95	49.02	48.14	1.81	47.93	47.68	0.52	0.25	7.00	7.00	1.197	24.0	0.0	
04.04.2025	70.22	44.03	26.19	46.56	45.70	1.86	45.54	45.26	0.62	0.28	7.00	7.00	1.190	24.0	0.0	
05.04.2025	70.58	45.26	25.32	49.50	48.61	1.81	48.38	48.17	0.44	0.21	7.00	7.00	1.222	24.0	0.0	
06.04.2025	70.16	44.26	25.90	46.47	45.61	1.87	45.42	45.19	0.51	0.23	7.00	7.00	1.175	24.0	0.0	
07.04.2025	70.66	44.51	26.15	47.87	46.97	1.90	46.79	46.54	0.54	0.25	7.00	7.00	1.223	24.0	0.0	
08.04.2025	70.43	45.73	24.70	52.81	51.85	1.83	51.66	51.37	0.56	0.29	7.00	7.00	1.274	24.0	0.0	
09.04.2025	70.67	46.52	24.15	54.21	53.25	1.79	52.98	52.72	0.49	0.26	7.00	7.00	1.278	24.0	0.0	
10.04.2025	70.47	44.87	25.60	49.23	48.33	1.85	48.15	47.85	0.62	0.30	7.00	7.00	1.232	24.0	0.0	
11.04.2025	70.50	44.49	26.01	48.28	47.37	1.90	47.21	46.89	0.68	0.32	7.00	7.00	1.225	24.0	0.0	
12.04.2025	70.15	44.82	25.33	49.40	48.49	1.86	48.35	48.01	0.71	0.34	7.00	7.00	1.224	24.0	0.0	
13.04.2025	70.60	45.69	24.91	53.05	52.08	1.85	51.85	51.60	0.48	0.25	7.00	7.00	1.289	24.0	0.0	
14.04.2025	70.92	46.19	24.73	55.37	54.36	1.84	54.14	53.88	0.48	0.26	7.00	7.00	1.340	24.0	0.0	
15.04.2025	70.86	46.72	24.14	57.11	56.09	1.80	55.84	55.54	0.54	0.30	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
16.04.2025	70.48	46.45	24.03	55.05	54.08	1.78	53.80	53.55	0.47	0.25	7.00	7.00	1.294	24.0	0.0	
17.04.2025	70.47	45.06	25.41	50.98	50.05	1.84	49.84	49.57	0.54	0.27	7.00	7.00	1.264	24.0	0.0	
18.04.2025	70.63	45.54	25.09	52.73	51.79	1.80	51.55	51.31	0.47	0.24	7.00	7.00	1.291	24.0	0.0	
19.04.2025	70.85	47.15	23.70	55.53	54.57	1.74	54.31	54.03	0.52	0.28	7.00	7.00	1.283	24.0	0.0	
20.04.2025	70.38	46.95	23.43	54.16	53.26	1.68	52.96	52.70	0.49	0.26	7.00	7.00	1.239	24.0	0.0	
21.04.2025	70.48	45.84	24.64	51.15	50.25	1.78	50.00	49.77	0.46	0.23	7.00	7.00	1.229	24.0	0.0	
22.04.2025	70.53	47.34	23.19	54.19	53.26	1.73	52.97	52.71	0.49	0.26	7.00	7.00	1.226	24.0	0.0	
23.04.2025	70.79	46.78	24.01	54.08	53.13	1.77	52.88	52.61	0.51	0.27	7.00	7.00	1.269	24.0	0.0	
24.04.2025	70.43	47.07	23.36	54.27	53.32	1.77	53.06	52.77	0.55	0.29	7.00	7.00	1.238	24.0	0.0	
25.04.2025	70.46	46.22	24.24	50.57	49.68	1.78	49.44	49.18	0.53	0.26	7.00	7.00	1.196	24.0	0.0	
26.04.2025	70.75	46.39	24.36	51.48	50.56	1.80	50.32	50.08	0.48	0.24	7.00	7.00	1.223	24.0	0.0	
27.04.2025	70.60	45.93	24.67	51.14	50.22	1.82	49.98	49.74	0.48	0.24	7.00	7.00	1.232	24.0	0.0	
28.04.2025	73.34	46.59	26.75	53.04	51.99	2.00	51.77	51.51	0.50	0.26	7.00	7.00	1.387	24.0	0.0	
29.04.2025	71.89	47.26	24.63	56.79	55.74	1.87	55.48	55.16	0.58	0.32	7.00	7.00	1.367	24.0	0.0	
30.04.2025	70.27	45.26	25.01	50.89	49.96	1.84	49.72	49.48	0.48	0.24	7.00	7.00	1.242	24.0	0.0	
Средние:	70.68	45.93	24.75	---	---	1.82	---	---	0.52	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1560.70	1532.62	---	1525.72	1517.75	---	7.97	---	---	37.666	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	9072.05	8818.55	8810.96	8712.18	98.78	266.715	3610.0	0.0
30.04.2025	10632.75	10351.17	10336.68	10229.93	106.75	304.381	4330.0	0.0
Итого:	1560.70	1532.62	1525.72	1517.75	7.97	37.666	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: TB2 (УУ4 TB2); Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	70.84	49.06	21.78	50.45	50.45	0.00	49.33	49.89	-1.13	-0.56	7.00	7.00	1.072	24.0	0.0	
02.04.2025	70.63	48.94	21.69	50.19	50.19	0.00	49.09	49.67	-1.17	-0.58	7.00	7.00	1.065	24.0	0.0	
03.04.2025	70.60	47.94	22.66	46.66	46.66	0.00	45.67	46.16	-1.07	-0.49	7.00	7.00	1.034	24.0	0.0	
04.04.2025	70.34	46.85	23.49	44.28	44.28	0.00	43.32	43.81	-1.12	-0.49	7.00	7.00	1.016	24.0	0.0	
05.04.2025	70.70	47.99	22.71	47.10	47.10	0.00	46.04	46.64	-1.29	-0.60	7.00	7.00	1.043	24.0	0.0	
06.04.2025	70.29	47.14	23.15	44.21	44.21	0.00	43.26	43.77	-1.17	-0.51	7.00	7.00	0.998	24.0	0.0	
07.04.2025	70.79	47.00	23.79	45.54	45.54	0.00	44.50	45.07	-1.27	-0.57	7.00	7.00	1.059	24.0	0.0	
08.04.2025	70.54	48.12	22.42	50.24	50.24	0.00	49.09	49.74	-1.32	-0.65	7.00	7.00	1.099	24.0	0.0	
09.04.2025	70.77	48.81	21.96	51.57	51.57	0.00	50.41	51.04	-1.24	-0.63	7.00	7.00	1.103	24.0	0.0	
10.04.2025	70.59	47.85	22.74	46.81	46.81	0.00	45.79	46.33	-1.17	-0.54	7.00	7.00	1.038	24.0	0.0	
11.04.2025	70.62	47.01	23.61	45.92	45.92	0.00	44.92	45.44	-1.15	-0.52	7.00	7.00	1.061	24.0	0.0	
12.04.2025	70.27	47.18	23.09	46.98	46.98	0.00	45.97	46.50	-1.15	-0.53	7.00	7.00	1.061	24.0	0.0	
13.04.2025	70.72	48.05	22.67	50.45	50.45	0.00	49.31	49.95	-1.29	-0.64	7.00	7.00	1.116	24.0	0.0	
14.04.2025	71.03	48.81	22.22	52.64	52.64	0.00	51.44	52.07	-1.22	-0.63	7.00	7.00	1.143	24.0	0.0	
15.04.2025	70.96	49.43	21.53	54.30	54.30	0.00	53.09	53.65	-1.05	-0.56	7.00	7.00	1.142	24.0	0.0	
16.04.2025	70.59	49.11	21.48	52.33	52.33	0.00	51.15	51.76	-1.19	-0.61	7.00	7.00	1.097	24.0	0.0	
17.04.2025	70.59	47.97	22.62	48.47	48.47	0.00	47.39	47.99	-1.26	-0.60	7.00	7.00	1.070	24.0	0.0	
18.04.2025	70.74	48.48	22.26	50.13	50.13	0.00	49.01	49.62	-1.24	-0.61	7.00	7.00	1.089	24.0	0.0	
19.04.2025	70.95	49.89	21.06	52.80	52.80	0.00	51.60	52.15	-1.06	-0.55	7.00	7.00	1.087	24.0	0.0	
20.04.2025	70.48	50.10	20.38	51.49	51.49	0.00	50.34	50.91	-1.13	-0.57	7.00	7.00	1.027	24.0	0.0	
21.04.2025	70.59	49.04	21.55	48.63	48.63	0.00	47.54	48.13	-1.23	-0.59	7.00	7.00	1.025	24.0	0.0	
22.04.2025	70.63	50.07	20.56	51.52	51.52	0.00	50.38	50.93	-1.09	-0.55	7.00	7.00	1.034	24.0	0.0	
23.04.2025	70.90	49.80	21.10	51.42	51.42	0.00	50.27	50.82	-1.09	-0.55	7.00	7.00	1.061	24.0	0.0	
24.04.2025	70.52	50.05	20.47	51.58	51.58	0.00	50.45	50.97	-1.03	-0.52	7.00	7.00	1.032	24.0	0.0	
25.04.2025	70.56	49.45	21.11	48.09	48.09	0.00	47.06	47.56	-1.06	-0.50	7.00	7.00	0.992	24.0	0.0	
26.04.2025	70.85	49.64	21.21	48.95	48.95	0.00	47.86	48.41	-1.14	-0.55	7.00	7.00	1.015	24.0	0.0	
27.04.2025	70.71	49.15	21.56	48.64	48.64	0.00	47.59	48.10	-1.07	-0.51	7.00	7.00	1.023	24.0	0.0	
28.04.2025	73.47	49.88	23.59	50.45	50.45	0.00	49.22	49.85	-1.27	-0.63	7.00	7.00	1.160	24.0	0.0	
29.04.2025	72.00	50.32	21.68	54.02	54.02	0.00	52.79	53.37	-1.09	-0.58	7.00	7.00	1.142	24.0	0.0	
30.04.2025	70.38	48.20	22.18	48.44	48.44	0.00	47.37	47.96	-1.24	-0.59	7.00	7.00	1.048	24.0	0.0	
Средние:	70.79	48.71	22.08	---	---	0.00	---	---	-1.17	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1484.30	1484.30	---	1451.25	1468.26	---	-17.01	---	---	31.952	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	8629.68	8629.11	8381.25	8511.10	-129.85	228.505	3610.0	0.0
30.04.2025	10113.98	10113.41	9832.50	9979.36	-146.86	260.457	4330.0	0.0
Итого:	1484.30	1484.30	1451.25	1468.26	-17.01	31.952	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153279
Точка измерения: ТВ1 (УУ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	71.25	47.96	23.29	55.53	53.73	3.29	54.25	53.16	2.03	1.09	7.00	7.00	1.264	24.0	0.0	
02.04.2025	71.03	47.64	23.39	55.24	53.50	3.20	54.01	52.97	1.94	1.04	7.00	7.00	1.262	24.0	0.0	
03.04.2025	71.04	46.59	24.45	51.24	49.51	3.43	50.04	49.01	2.08	1.03	7.00	7.00	1.220	24.0	0.0	
04.04.2025	70.79	45.31	25.48	48.62	46.86	3.69	47.51	46.40	2.36	1.11	7.00	7.00	1.211	24.0	0.0	
05.04.2025	71.14	46.34	24.80	51.64	49.84	3.55	50.49	49.38	2.22	1.11	7.00	7.00	1.252	24.0	0.0	
06.04.2025	70.73	45.30	25.43	48.32	46.53	3.77	47.22	46.10	2.40	1.12	7.00	7.00	1.200	24.0	0.0	
07.04.2025	71.22	45.33	25.89	49.97	47.19	5.72	48.85	46.74	4.41	2.11	7.00	7.00	1.264	24.0	0.0	
08.04.2025	70.94	46.36	24.58	55.07	52.93	3.96	53.85	52.45	2.63	1.40	7.00	7.00	1.322	24.0	0.0	
09.04.2025	71.14	47.43	23.71	56.47	55.98	0.87	55.20	55.41	-0.38	-0.21	7.00	7.00	1.307	24.0	0.0	
10.04.2025	71.01	46.04	24.97	51.22	50.77	0.88	50.06	50.29	-0.46	-0.23	7.00	7.00	1.250	24.0	0.0	
11.04.2025	71.05	45.60	25.45	50.25	49.80	0.90	49.08	49.32	-0.49	-0.24	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
12.04.2025	70.69	45.78	24.91	51.44	50.96	0.94	50.24	50.48	-0.48	-0.24	7.00	7.00	1.250	24.0	0.0	
13.04.2025	71.12	46.66	24.46	55.27	54.74	0.96	54.02	54.21	-0.35	-0.19	7.00	7.00	1.321	24.0	0.0	
14.04.2025	71.43	47.41	24.02	57.68	57.13	0.96	56.36	56.55	-0.34	-0.19	7.00	7.00	1.352	24.0	0.0	
15.04.2025	71.34	48.06	23.28	59.51	58.95	0.95	58.14	58.28	-0.24	-0.14	7.00	7.00	1.350	24.0	0.0	
16.04.2025	70.98	47.78	23.20	57.32	56.79	0.93	56.04	56.20	-0.29	-0.16	7.00	7.00	1.300	24.0	0.0	
17.04.2025	71.00	46.50	24.50	53.06	52.53	1.00	51.87	52.05	-0.35	-0.18	7.00	7.00	1.270	24.0	0.0	
18.04.2025	71.14	47.04	24.10	54.95	54.42	0.97	53.72	53.88	-0.30	-0.16	7.00	7.00	1.292	24.0	0.0	
19.04.2025	71.33	48.44	22.89	57.80	57.26	0.94	56.49	56.60	-0.19	-0.11	7.00	7.00	1.291	24.0	0.0	
20.04.2025	70.85	48.12	22.73	56.29	55.78	0.91	55.01	55.20	-0.34	-0.19	7.00	7.00	1.248	24.0	0.0	
21.04.2025	70.99	46.83	24.16	53.20	52.69	0.96	52.01	52.21	-0.38	-0.20	7.00	7.00	1.254	24.0	0.0	
22.04.2025	71.01	48.12	22.89	56.35	55.82	0.94	55.09	55.23	-0.25	-0.14	7.00	7.00	1.259	24.0	0.0	
23.04.2025	71.25	47.80	23.45	56.23	55.69	0.96	54.94	55.09	-0.27	-0.15	7.00	7.00	1.286	24.0	0.0	
24.04.2025	70.90	48.06	22.84	56.36	55.84	0.93	55.11	55.23	-0.22	-0.12	7.00	7.00	1.255	24.0	0.0	
25.04.2025	70.96	47.44	23.52	52.49	52.01	0.92	51.27	51.48	-0.41	-0.21	7.00	7.00	1.204	24.0	0.0	
26.04.2025	71.22	47.46	23.76	53.48	52.97	0.96	52.25	52.44	-0.36	-0.19	7.00	7.00	1.240	24.0	0.0	
27.04.2025	71.10	46.96	24.14	53.08	52.58	0.95	51.88	52.05	-0.33	-0.17	7.00	7.00	1.251	24.0	0.0	
28.04.2025	73.94	47.97	25.97	55.12	54.52	1.09	53.79	53.93	-0.26	-0.14	7.00	7.00	1.398	24.0	0.0	
29.04.2025	72.33	48.27	24.06	58.95	58.38	0.97	57.56	57.73	-0.29	-0.17	7.00	7.00	1.386	24.0	0.0	
30.04.2025	70.80	46.13	24.67	52.83	52.32	0.97	51.63	51.84	-0.41	-0.21	7.00	7.00	1.272	24.0	0.0	
Средние:	71.19	47.02	24.17	---	---	1.72	---	---	0.42	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1624.98	1598.02	---	1587.98	1581.91	---	6.07	---	---	38.278	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	47348.64	47228.87	45837.68	46113.66	-275.98	639.862	12181.0	0.0
30.04.2025	48973.62	48826.89	47425.66	47695.57	-269.91	678.140	12901.0	0.0
Итого:	1624.98	1598.02	1587.98	1581.91	6.07	38.278	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2025 0:00:00 - 30.04.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168637
Точка измерения: ТВ1 (УУ1); Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 446985

ПРЭМ SN 453226

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9966X

КТСП-Н SN 9966Г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2025	71.51	47.53	23.98	53.71	54.23	-0.96	52.45	53.66	-2.28	-1.21	7.00	7.00	1.255	24.0	0.0	
02.04.2025	71.30	47.28	24.02	53.43	53.93	-0.93	52.21	53.40	-2.25	-1.19	7.00	7.00	1.253	24.0	0.0	
03.04.2025	71.33	46.12	25.21	49.54	50.02	-0.96	48.36	49.52	-2.37	-1.16	7.00	7.00	1.218	24.0	0.0	
04.04.2025	71.10	44.77	26.33	46.91	47.37	-0.98	45.81	46.93	-2.42	-1.12	7.00	7.00	1.206	24.0	0.0	
05.04.2025	71.43	45.96	25.47	49.93	50.40	-0.94	48.78	49.94	-2.35	-1.16	7.00	7.00	1.241	24.0	0.0	
06.04.2025	71.04	44.97	26.07	46.74	47.20	-0.98	45.66	46.76	-2.38	-1.10	7.00	7.00	1.190	24.0	0.0	
07.04.2025	71.53	45.17	26.36	48.21	48.67	-0.95	47.10	48.22	-2.35	-1.12	7.00	7.00	1.240	24.0	0.0	
08.04.2025	71.22	46.38	24.84	53.26	53.77	-0.95	52.08	53.27	-2.26	-1.19	7.00	7.00	1.294	24.0	0.0	
09.04.2025	71.43	47.25	24.18	54.71	55.24	-0.96	53.46	54.71	-2.31	-1.25	7.00	7.00	1.293	24.0	0.0	
10.04.2025	71.32	45.56	25.76	49.57	50.04	-0.94	48.48	49.56	-2.20	-1.08	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
11.04.2025	71.35	45.21	26.14	48.60	49.07	-0.96	47.50	48.59	-2.27	-1.09	7.00	7.00	1.240	24.0	0.0	
12.04.2025	70.98	45.47	25.51	49.75	50.24	-0.98	48.61	49.76	-2.34	-1.15	7.00	7.00	1.240	24.0	0.0	
13.04.2025	71.41	46.48	24.93	53.51	54.02	-0.95	52.28	53.51	-2.33	-1.23	7.00	7.00	1.301	24.0	0.0	
14.04.2025	71.71	47.11	24.60	55.87	56.40	-0.94	54.60	55.83	-2.23	-1.23	7.00	7.00	1.343	24.0	0.0	
15.04.2025	71.61	47.81	23.80	57.67	58.23	-0.97	56.35	57.57	-2.14	-1.22	7.00	7.00	1.341	24.0	0.0	
16.04.2025	71.26	47.49	23.77	55.55	56.12	-1.02	54.29	55.55	-2.29	-1.26	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
17.04.2025	71.30	46.17	25.13	51.38	51.89	-0.99	50.21	51.41	-2.36	-1.20	7.00	7.00	1.260	24.0	0.0	
18.04.2025	71.42	46.67	24.75	53.20	53.72	-0.97	51.98	53.22	-2.36	-1.24	7.00	7.00	1.287	24.0	0.0	
19.04.2025	71.60	48.09	23.51	56.06	56.63	-1.01	54.78	56.00	-2.20	-1.22	7.00	7.00	1.286	24.0	0.0	
20.04.2025	71.13	47.78	23.35	54.65	55.23	-1.06	53.40	54.66	-2.33	-1.26	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
21.04.2025	71.27	46.47	24.80	51.56	52.10	-1.04	50.40	51.62	-2.39	-1.22	7.00	7.00	1.249	24.0	0.0	
22.04.2025	71.28	47.73	23.55	54.67	55.24	-1.04	53.43	54.66	-2.28	-1.23	7.00	7.00	1.257	24.0	0.0	
23.04.2025	71.55	47.48	24.07	54.54	55.10	-1.02	53.29	54.51	-2.26	-1.22	7.00	7.00	1.283	24.0	0.0	
24.04.2025	71.17	47.78	23.39	54.70	55.30	-1.09	53.47	54.70	-2.27	-1.23	7.00	7.00	1.251	24.0	0.0	
25.04.2025	71.24	46.98	24.26	50.93	51.49	-1.09	49.75	50.97	-2.42	-1.22	7.00	7.00	1.203	24.0	0.0	
26.04.2025	71.51	47.08	24.43	51.88	52.43	-1.05	50.68	51.91	-2.40	-1.23	7.00	7.00	1.236	24.0	0.0	
27.04.2025	71.38	46.60	24.78	51.54	52.06	-1.00	50.35	51.55	-2.36	-1.20	7.00	7.00	1.246	24.0	0.0	
28.04.2025	74.21	47.58	26.63	53.52	53.96	-0.82	52.19	53.39	-2.27	-1.20	7.00	7.00	1.389	24.0	0.0	
29.04.2025	72.64	48.14	24.50	57.35	57.87	-0.90	56.00	57.23	-2.17	-1.23	7.00	7.00	1.372	24.0	0.0	
30.04.2025	71.08	45.95	25.13	51.32	51.82	-0.97	50.13	51.34	-2.38	-1.21	7.00	7.00	1.260	24.0	0.0	
Средние:	71.48	46.70	24.78	---	---	-0.98	---	---	-2.31	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1574.26	1589.79	---	1538.08	1573.95	---	-35.87	---	---	38.018	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2025	3349.94	3361.47	3253.68	3318.44	-64.76	93.742	1303.0	0.0
30.04.2025	4924.20	4951.26	4791.76	4892.39	-100.63	131.760	2023.0	0.0
Итого:	1574.26	1589.79	1538.08	1573.95	-35.87	38.018	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации