

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ1 (УУЗ); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 452202 узел №3

Обратка: ПРЭМ SN 453556 узел №4

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 29528Г узел №4

КТСП-Н SN 29528Х узел №4

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.16	45.70	24.46	55.96	53.16	5.13	54.75	52.68	3.85	2.07	7.00	7.00	1.338	24.0	0.0	
02.11.2025	70.39	46.45	23.94	58.97	56.09	5.01	57.70	55.57	3.76	2.13	7.00	7.00	1.378	24.0	0.0	
03.11.2025	74.71	48.27	26.44	60.91	57.84	5.17	59.40	57.16	3.84	2.24	7.00	7.00	1.570	24.0	0.0	
04.11.2025	77.51	49.04	28.47	60.38	57.25	5.32	58.72	56.53	3.80	2.19	7.00	7.00	1.668	24.0	0.0	
05.11.2025	72.19	46.97	25.22	59.66	56.73	5.03	58.30	56.17	3.72	2.13	7.00	7.00	1.470	24.0	0.0	
06.11.2025	70.28	46.18	24.10	59.74	56.89	4.89	58.44	56.38	3.59	2.06	7.00	7.00	1.408	24.0	0.0	
07.11.2025	70.39	46.89	23.50	61.54	58.64	4.83	60.14	58.03	3.57	2.11	7.00	7.00	1.413	24.0	0.0	
08.11.2025	70.60	47.41	23.19	62.68	59.77	4.75	61.26	59.16	3.49	2.10	7.00	7.00	1.421	24.0	0.0	
09.11.2025	70.36	45.81	24.55	57.09	54.29	5.03	55.81	53.76	3.74	2.05	7.00	7.00	1.368	24.0	0.0	
10.11.2025	71.27	46.43	24.84	58.77	55.92	4.97	57.43	55.40	3.60	2.03	7.00	7.00	1.425	24.0	0.0	
11.11.2025	72.40	46.84	25.56	59.49	56.57	5.03	58.09	56.04	3.59	2.05	7.00	7.00	1.483	24.0	0.0	
12.11.2025	74.51	47.64	26.87	60.11	57.13	5.08	58.65	56.52	3.70	2.13	7.00	7.00	1.574	24.0	0.0	
13.11.2025	73.83	47.38	26.45	59.93	56.96	5.08	58.48	56.38	3.66	2.10	7.00	7.00	1.545	24.0	0.0	
14.11.2025	70.94	46.35	24.59	59.31	56.42	4.99	58.02	55.88	3.76	2.14	7.00	7.00	1.424	24.0	0.0	
15.11.2025	70.41	46.64	23.77	60.10	57.22	4.91	58.81	56.66	3.72	2.15	7.00	7.00	1.398	24.0	0.0	
16.11.2025	71.86	46.28	25.58	57.00	54.15	5.13	55.68	53.61	3.79	2.07	7.00	7.00	1.420	24.0	0.0	
17.11.2025	75.82	47.90	27.92	58.28	55.28	5.28	56.83	54.69	3.84	2.14	7.00	7.00	1.586	24.0	0.0	
18.11.2025	70.52	45.11	25.41	55.37	52.59	5.15	54.13	52.11	3.80	2.02	7.00	7.00	1.374	24.0	0.0	
19.11.2025	70.22	46.21	24.01	59.83	56.98	4.88	58.48	56.40	3.62	2.08	7.00	7.00	1.404	24.0	0.0	
20.11.2025	73.32	47.11	26.21	59.07	56.10	5.16	57.64	55.57	3.66	2.07	7.00	7.00	1.511	24.0	0.0	
21.11.2025	75.99	48.38	27.61	60.09	57.08	5.14	58.60	56.37	3.88	2.23	7.00	7.00	1.616	24.0	0.0	
22.11.2025	72.21	46.53	25.68	58.24	55.40	5.00	56.93	54.85	3.72	2.08	7.00	7.00	1.462	24.0	0.0	
23.11.2025	72.48	46.76	25.72	58.46	55.62	4.98	57.07	55.08	3.55	1.99	7.00	7.00	1.466	24.0	0.0	
24.11.2025	75.29	47.90	27.39	59.50	56.56	5.07	58.04	55.92	3.72	2.12	7.00	7.00	1.589	24.0	0.0	
25.11.2025	71.24	46.29	24.95	58.42	55.61	4.93	57.13	55.07	3.67	2.06	7.00	7.00	1.422	24.0	0.0	
26.11.2025	72.27	46.63	25.64	58.76	55.91	4.97	57.34	55.41	3.42	1.93	7.00	7.00	1.468	24.0	0.0	
27.11.2025	74.70	48.01	26.69	60.44	57.50	4.99	58.92	56.84	3.59	2.08	7.00	7.00	1.568	24.0	0.0	
28.11.2025	76.31	49.07	27.24	61.89	58.85	5.04	60.33	58.19	3.61	2.14	7.00	7.00	1.642	24.0	0.0	
29.11.2025	73.85	48.48	25.37	62.70	59.73	4.85	61.17	59.08	3.48	2.09	7.00	7.00	1.549	24.0	0.0	
30.11.2025	70.56	46.09	24.47	58.06	55.31	4.85	56.77	54.75	3.62	2.02	7.00	7.00	1.387	24.0	0.0	
Средние:	72.55	47.03	25.53	---	---	5.02	---	---	3.68	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1780.75	1693.55	---	1739.06	1676.26	---	62.80	---	---	44.347	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	13228.27	12867.35	12875.29	12721.57	153.72	365.551	8746.0	0.0
30.11.2025	15009.02	14560.90	14614.35	14397.83	216.52	409.898	9466.0	0.0
Итого:	1780.75	1693.55	1739.06	1676.26	62.80	44.347	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ2 (УУ4 ТВ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.23	47.96	22.27	53.06	53.06	0.00	51.87	52.55	-1.30	-0.68	7.00	7.00	1.154	24.0	0.0	
02.11.2025	70.45	48.65	21.80	55.91	55.91	0.00	54.69	55.26	-1.04	-0.57	7.00	7.00	1.191	24.0	0.0	
03.11.2025	74.79	50.63	24.16	57.72	57.72	0.00	56.31	57.00	-1.22	-0.69	7.00	7.00	1.361	24.0	0.0	
04.11.2025	77.59	51.71	25.88	57.21	57.21	0.00	55.77	56.49	-1.28	-0.72	7.00	7.00	1.443	24.0	0.0	
05.11.2025	72.25	49.57	22.68	56.55	56.55	0.00	55.22	55.94	-1.30	-0.72	7.00	7.00	1.251	24.0	0.0	
06.11.2025	70.34	48.64	21.70	56.66	56.66	0.00	55.44	55.98	-0.97	-0.54	7.00	7.00	1.202	24.0	0.0	
07.11.2025	70.44	49.35	21.09	58.34	58.34	0.00	57.09	57.62	-0.92	-0.53	7.00	7.00	1.201	24.0	0.0	
08.11.2025	70.66	49.82	20.84	59.41	59.41	0.00	58.13	58.69	-0.96	-0.56	7.00	7.00	1.212	24.0	0.0	
09.11.2025	70.43	48.32	22.11	54.12	54.12	0.00	52.89	53.55	-1.24	-0.66	7.00	7.00	1.168	24.0	0.0	
10.11.2025	71.34	48.95	22.39	55.73	55.73	0.00	54.46	55.08	-1.13	-0.62	7.00	7.00	1.218	24.0	0.0	
11.11.2025	72.48	49.44	23.04	56.40	56.40	0.00	55.06	55.72	-1.19	-0.66	7.00	7.00	1.266	24.0	0.0	
12.11.2025	74.59	50.34	24.25	57.01	57.01	0.00	55.58	56.29	-1.27	-0.71	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
13.11.2025	73.90	50.04	23.86	56.83	56.83	0.00	55.40	56.11	-1.27	-0.71	7.00	7.00	1.321	24.0	0.0	
14.11.2025	71.00	48.70	22.30	56.24	56.24	0.00	54.98	55.63	-1.18	-0.65	7.00	7.00	1.226	24.0	0.0	
15.11.2025	70.46	48.83	21.63	57.00	57.00	0.00	55.73	56.39	-1.18	-0.66	7.00	7.00	1.206	24.0	0.0	
16.11.2025	71.93	48.57	23.36	54.07	54.07	0.00	52.81	53.48	-1.26	-0.67	7.00	7.00	1.232	24.0	0.0	
17.11.2025	75.90	50.41	25.49	55.29	55.29	0.00	53.88	54.60	-1.33	-0.72	7.00	7.00	1.373	24.0	0.0	
18.11.2025	70.59	47.78	22.81	52.53	52.53	0.00	51.33	52.01	-1.32	-0.68	7.00	7.00	1.169	24.0	0.0	
19.11.2025	70.28	49.12	21.16	56.76	56.76	0.00	55.49	56.10	-1.09	-0.61	7.00	7.00	1.174	24.0	0.0	
20.11.2025	73.40	49.77	23.63	56.05	56.05	0.00	54.71	55.33	-1.13	-0.62	7.00	7.00	1.295	24.0	0.0	
21.11.2025	76.07	50.79	25.28	57.02	57.02	0.00	55.57	56.30	-1.31	-0.73	7.00	7.00	1.406	24.0	0.0	
22.11.2025	72.27	48.89	23.38	55.27	55.27	0.00	54.00	54.69	-1.27	-0.69	7.00	7.00	1.261	24.0	0.0	
23.11.2025	72.56	48.93	23.63	55.49	55.49	0.00	54.23	54.85	-1.14	-0.62	7.00	7.00	1.282	24.0	0.0	
24.11.2025	75.37	50.40	24.97	56.46	56.46	0.00	55.03	55.74	-1.28	-0.71	7.00	7.00	1.373	24.0	0.0	
25.11.2025	71.30	48.67	22.63	55.44	55.44	0.00	54.17	54.89	-1.32	-0.72	7.00	7.00	1.224	24.0	0.0	
26.11.2025	72.35	49.08	23.27	55.75	55.75	0.00	54.50	55.07	-1.04	-0.57	7.00	7.00	1.266	24.0	0.0	
27.11.2025	74.77	50.70	24.07	57.35	57.35	0.00	55.97	56.67	-1.24	-0.70	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
28.11.2025	76.39	51.68	24.71	58.71	58.71	0.00	57.18	58.00	-1.42	-0.82	7.00	7.00	1.414	24.0	0.0	
29.11.2025	73.91	50.83	23.08	59.49	59.49	0.00	58.00	58.77	-1.32	-0.77	7.00	7.00	1.338	24.0	0.0	
30.11.2025	70.61	48.35	22.26	55.09	55.09	0.00	53.83	54.51	-1.26	-0.68	7.00	7.00	1.195	24.0	0.0	
Средние:	72.62	49.50	23.12	---	---	0.00	---	---	-1.21	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1688.96	1688.96	---	1649.32	1669.31	---	-19.99	---	---	38.116	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	12582.59	12246.81	12246.81	12422.87	-176.06	315.670	8746.0	0.0
30.11.2025	14271.55	14270.98	13896.13	14092.18	-196.05	353.786	9466.0	0.0
Итого:	1688.96	1688.96	1649.32	1669.31	-19.99	38.116	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153279
Точка измерения: ТВ1 (УУ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.64	46.74	23.90	56.70	56.23	0.83	55.48	55.72	-0.43	-0.24	7.00	7.00	1.323	24.0	0.0	
02.11.2025	70.85	47.50	23.35	59.79	59.29	0.84	58.44	58.64	-0.34	-0.20	7.00	7.00	1.363	24.0	0.0	
03.11.2025	75.28	49.37	25.91	61.76	61.14	1.01	60.20	60.42	-0.36	-0.22	7.00	7.00	1.560	24.0	0.0	
04.11.2025	78.04	50.27	27.77	61.17	60.47	1.15	59.49	59.75	-0.44	-0.26	7.00	7.00	1.651	24.0	0.0	
05.11.2025	72.60	48.22	24.38	60.38	59.82	0.93	59.00	59.21	-0.36	-0.21	7.00	7.00	1.438	24.0	0.0	
06.11.2025	70.75	47.43	23.32	60.49	60.01	0.80	59.10	59.32	-0.37	-0.22	7.00	7.00	1.378	24.0	0.0	
07.11.2025	70.83	48.10	22.73	62.30	61.81	0.79	60.88	61.09	-0.34	-0.21	7.00	7.00	1.384	24.0	0.0	
08.11.2025	71.04	48.59	22.45	63.46	62.97	0.78	62.00	62.25	-0.40	-0.25	7.00	7.00	1.390	24.0	0.0	
09.11.2025	70.85	47.08	23.77	57.70	57.21	0.85	56.41	56.64	-0.41	-0.23	7.00	7.00	1.339	24.0	0.0	
10.11.2025	71.74	47.82	23.92	59.43	58.93	0.84	58.05	58.28	-0.40	-0.23	7.00	7.00	1.388	24.0	0.0	
11.11.2025	72.92	48.44	24.48	60.16	59.61	0.92	58.75	58.91	-0.27	-0.16	7.00	7.00	1.437	24.0	0.0	
12.11.2025	75.04	49.32	25.72	60.77	60.19	0.96	59.30	59.47	-0.29	-0.17	7.00	7.00	1.525	24.0	0.0	
13.11.2025	74.35	48.99	25.36	60.51	59.98	0.88	59.05	59.26	-0.35	-0.21	7.00	7.00	1.496	24.0	0.0	
14.11.2025	71.39	47.94	23.45	59.85	59.44	0.69	58.52	58.79	-0.46	-0.27	7.00	7.00	1.369	24.0	0.0	
15.11.2025	70.88	48.02	22.86	60.59	60.24	0.58	59.28	59.57	-0.49	-0.29	7.00	7.00	1.353	24.0	0.0	
16.11.2025	72.41	47.67	24.74	57.35	56.95	0.70	56.03	56.36	-0.59	-0.33	7.00	7.00	1.384	24.0	0.0	
17.11.2025	76.36	49.49	26.87	58.76	58.27	0.84	57.28	57.58	-0.52	-0.30	7.00	7.00	1.539	24.0	0.0	
18.11.2025	71.00	46.56	24.44	55.80	55.42	0.68	54.56	54.89	-0.60	-0.33	7.00	7.00	1.334	24.0	0.0	
19.11.2025	70.69	47.72	22.97	60.33	59.97	0.60	58.96	59.31	-0.59	-0.35	7.00	7.00	1.355	24.0	0.0	
20.11.2025	73.88	48.61	25.27	59.58	59.13	0.76	58.13	58.41	-0.48	-0.28	7.00	7.00	1.470	24.0	0.0	
21.11.2025	76.56	49.86	26.70	60.61	60.08	0.88	59.07	59.36	-0.49	-0.29	7.00	7.00	1.576	24.0	0.0	
22.11.2025	72.67	47.96	24.71	58.77	58.27	0.85	57.36	57.64	-0.49	-0.28	7.00	7.00	1.417	24.0	0.0	
23.11.2025	73.01	48.11	24.90	59.03	58.49	0.92	57.62	57.82	-0.35	-0.20	7.00	7.00	1.436	24.0	0.0	
24.11.2025	75.86	49.52	26.34	60.07	59.50	0.95	58.60	58.78	-0.31	-0.18	7.00	7.00	1.543	24.0	0.0	
25.11.2025	71.68	47.76	23.92	58.95	58.50	0.77	57.64	57.95	-0.54	-0.31	7.00	7.00	1.379	24.0	0.0	
26.11.2025	72.81	48.04	24.77	59.29	58.83	0.78	57.85	58.13	-0.48	-0.28	7.00	7.00	1.432	24.0	0.0	
27.11.2025	75.20	49.68	25.52	60.96	60.46	0.82	59.41	59.77	-0.60	-0.36	7.00	7.00	1.515	24.0	0.0	
28.11.2025	76.90	50.50	26.40	62.52	61.97	0.88	60.90	61.25	-0.57	-0.35	7.00	7.00	1.607	24.0	0.0	
29.11.2025	74.29	49.93	24.36	63.32	62.83	0.78	61.79	62.10	-0.50	-0.31	7.00	7.00	1.506	24.0	0.0	
30.11.2025	71.02	47.43	23.59	58.58	58.15	0.74	57.29	57.57	-0.49	-0.28	7.00	7.00	1.349	24.0	0.0	
Средние:	73.05	48.42	24.63	---	---	0.83	---	---	-0.44	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1798.98	1784.16	---	1756.44	1764.24	---	-7.80	---	---	43.236	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	51482.58	51275.18	49879.37	50119.24	-239.87	736.203	17317.0	0.0
30.11.2025	53281.56	53059.34	51635.81	51883.48	-247.67	779.439	18037.0	0.0
Итого:	1798.98	1784.16	1756.44	1764.24	-7.80	43.236	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2025 0:00:00 - 30.11.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168637
Точка измерения: ТВ1 (УУ1); Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 446985

ПРЭМ SN 453226

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9966X

КТСП-Н SN 9966Г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2025	70.92	46.43	24.49	56.22	56.70	-0.85	54.99	56.19	-2.16	-1.20	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
02.11.2025	71.12	47.14	23.98	59.25	59.79	-0.91	57.92	59.14	-2.08	-1.22	7.00	7.00	1.387	24.0	0.0	
03.11.2025	75.53	49.05	26.48	61.27	61.69	-0.68	59.73	60.97	-2.05	-1.24	7.00	7.00	1.581	24.0	0.0	
04.11.2025	78.35	50.00	28.35	60.75	61.06	-0.51	59.07	60.34	-2.13	-1.27	7.00	7.00	1.675	24.0	0.0	
05.11.2025	72.93	48.04	24.89	59.99	60.48	-0.81	58.61	59.88	-2.14	-1.27	7.00	7.00	1.456	24.0	0.0	
06.11.2025	71.02	47.29	23.73	60.04	60.58	-0.90	58.65	59.89	-2.09	-1.24	7.00	7.00	1.390	24.0	0.0	
07.11.2025	71.10	48.00	23.10	61.86	62.44	-0.93	60.45	61.72	-2.08	-1.27	7.00	7.00	1.394	24.0	0.0	
08.11.2025	71.31	48.49	22.82	63.06	63.66	-0.95	61.60	62.94	-2.15	-1.34	7.00	7.00	1.405	24.0	0.0	
09.11.2025	71.12	46.89	24.23	57.35	57.88	-0.92	56.06	57.30	-2.19	-1.24	7.00	7.00	1.356	24.0	0.0	
10.11.2025	72.03	47.55	24.48	59.08	59.60	-0.88	57.70	58.95	-2.14	-1.25	7.00	7.00	1.412	24.0	0.0	
11.11.2025	73.19	48.13	25.06	59.79	60.28	-0.82	58.38	59.59	-2.05	-1.21	7.00	7.00	1.462	24.0	0.0	
12.11.2025	75.33	49.03	26.30	60.41	60.83	-0.69	58.94	60.11	-1.97	-1.17	7.00	7.00	1.549	24.0	0.0	
13.11.2025	74.63	48.71	25.92	60.21	60.65	-0.73	58.75	59.93	-1.99	-1.18	7.00	7.00	1.523	24.0	0.0	
14.11.2025	71.68	47.55	24.13	59.57	60.10	-0.89	58.21	59.46	-2.12	-1.25	7.00	7.00	1.401	24.0	0.0	
15.11.2025	71.14	47.68	23.46	60.38	60.95	-0.94	59.06	60.29	-2.06	-1.23	7.00	7.00	1.386	24.0	0.0	
16.11.2025	72.68	47.45	25.23	57.19	57.68	-0.85	55.87	57.09	-2.16	-1.22	7.00	7.00	1.408	24.0	0.0	
17.11.2025	76.68	49.14	27.54	58.52	58.89	-0.63	57.04	58.20	-2.01	-1.16	7.00	7.00	1.571	24.0	0.0	
18.11.2025	71.30	46.13	25.17	55.50	55.99	-0.88	54.25	55.46	-2.21	-1.21	7.00	7.00	1.363	24.0	0.0	
19.11.2025	70.97	47.41	23.56	60.07	60.63	-0.93	58.70	59.97	-2.14	-1.27	7.00	7.00	1.383	24.0	0.0	
20.11.2025	74.15	48.30	25.85	59.32	59.77	-0.76	57.87	59.06	-2.04	-1.19	7.00	7.00	1.494	24.0	0.0	
21.11.2025	76.85	49.58	27.27	60.36	60.74	-0.63	58.82	60.02	-2.02	-1.20	7.00	7.00	1.601	24.0	0.0	
22.11.2025	72.99	47.71	25.28	58.46	58.93	-0.80	57.05	58.30	-2.17	-1.25	7.00	7.00	1.442	24.0	0.0	
23.11.2025	73.30	47.91	25.39	58.68	59.15	-0.80	57.27	58.48	-2.09	-1.21	7.00	7.00	1.453	24.0	0.0	
24.11.2025	76.15	49.11	27.04	59.74	60.13	-0.65	58.26	59.41	-1.95	-1.15	7.00	7.00	1.571	24.0	0.0	
25.11.2025	72.01	47.48	24.53	58.62	59.12	-0.85	57.30	58.57	-2.19	-1.27	7.00	7.00	1.407	24.0	0.0	
26.11.2025	73.10	47.85	25.25	58.95	59.44	-0.83	57.51	58.73	-2.10	-1.22	7.00	7.00	1.449	24.0	0.0	
27.11.2025	75.52	49.46	26.06	60.69	61.11	-0.69	59.14	60.42	-2.14	-1.28	7.00	7.00	1.541	24.0	0.0	
28.11.2025	77.18	50.18	27.00	62.19	62.58	-0.63	60.55	61.86	-2.14	-1.31	7.00	7.00	1.634	24.0	0.0	
29.11.2025	74.62	49.82	24.80	63.04	63.51	-0.74	61.50	62.75	-2.01	-1.25	7.00	7.00	1.525	24.0	0.0	
30.11.2025	71.33	47.25	24.08	58.25	58.79	-0.92	56.96	58.21	-2.17	-1.25	7.00	7.00	1.370	24.0	0.0	
Средние:	73.34	48.16	25.18	---	---	-0.80	---	---	-2.10	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1788.81	1803.15	---	1746.21	1783.23	---	-37.02	---	---	43.936	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2025	7531.26	7587.12	7340.50	7503.07	-162.57	196.047	6439.0	0.0
30.11.2025	9320.07	9390.27	9086.71	9286.30	-199.59	239.983	7159.0	0.0
Итого:	1788.81	1803.15	1746.21	1783.23	-37.02	43.936	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации