

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ1 (УУЗ); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 452202 узел №3
Обратка: ПРЭМ SN 453556 узел №4
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 29528Г узел №4
КТСП-Н SN 29528Х узел №4

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	84.66	52.91	31.75	63.36	60.49	4.63	61.40	59.71	2.79	1.69	7.00	7.00	1.951	24.0	0.0	
02.03.2026	85.04	52.33	32.71	60.54	57.73	4.75	58.64	56.97	2.89	1.67	7.00	7.00	1.919	24.0	0.0	
03.03.2026	92.08	55.45	36.63	62.39	59.27	5.13	60.17	58.39	3.00	1.78	7.00	7.00	2.206	24.0	0.0	
04.03.2026	95.83	57.16	38.67	62.69	59.41	5.37	60.29	58.53	2.96	1.76	7.00	7.00	2.335	24.0	0.0	
05.03.2026	97.34	57.95	39.39	62.90	59.54	5.49	60.40	58.58	3.06	1.82	7.00	7.00	2.383	24.0	0.0	
06.03.2026	97.70	58.66	39.04	64.55	61.15	5.41	61.99	60.16	3.00	1.83	7.00	7.00	2.423	24.0	0.0	
07.03.2026	94.76	58.38	36.38	66.94	63.62	5.09	64.45	62.66	2.82	1.79	7.00	7.00	2.348	24.0	0.0	
08.03.2026	97.05	57.89	39.16	62.15	58.86	5.44	59.71	58.02	2.87	1.69	7.00	7.00	2.345	24.0	0.0	
09.03.2026	102.74	58.01	44.73	58.73	55.31	6.00	56.20	54.43	3.20	1.77	7.00	7.00	2.518	24.0	0.0	
10.03.2026	102.01	58.40	43.61	60.82	57.19	6.15	58.23	56.27	3.42	1.96	7.00	7.00	2.544	24.0	0.0	
11.03.2026	84.73	51.49	33.24	59.15	56.37	4.81	57.31	55.65	2.94	1.66	7.00	7.00	1.903	24.0	0.0	
12.03.2026	68.25	44.56	23.69	58.13	55.90	3.91	56.92	55.37	2.76	1.55	7.00	7.00	1.347	24.0	0.0	
13.03.2026	70.25	43.28	26.97	48.26	46.14	4.49	47.20	45.75	3.12	1.45	7.00	7.00	1.273	24.0	0.0	
14.03.2026	68.55	44.28	24.27	53.41	51.26	4.11	52.29	50.76	2.97	1.53	7.00	7.00	1.268	24.0	0.0	
15.03.2026	64.80	43.72	21.08	56.29	54.19	3.80	55.21	53.71	2.75	1.50	7.00	7.00	1.162	24.0	0.0	
16.03.2026	65.37	44.22	21.15	57.03	54.92	3.77	55.93	54.44	2.70	1.49	7.00	7.00	1.181	24.0	0.0	
17.03.2026	69.23	45.83	23.40	56.80	54.60	3.95	55.59	54.08	2.75	1.51	7.00	7.00	1.299	24.0	0.0	
18.03.2026	72.39	47.53	24.86	56.48	54.19	4.14	55.14	53.64	2.76	1.50	7.00	7.00	1.367	24.0	0.0	
19.03.2026	72.22	48.14	24.08	59.16	56.87	3.95	57.78	56.23	2.72	1.55	7.00	7.00	1.392	24.0	0.0	
20.03.2026	71.89	47.83	24.06	58.46	56.18	3.98	57.09	55.59	2.66	1.50	7.00	7.00	1.373	24.0	0.0	
21.03.2026	70.85	45.72	25.13	52.36	50.19	4.23	51.17	49.71	2.89	1.46	7.00	7.00	1.283	24.0	0.0	
22.03.2026	71.10	46.04	25.06	54.15	51.97	4.11	52.95	51.49	2.80	1.46	7.00	7.00	1.324	24.0	0.0	
23.03.2026	71.41	46.83	24.58	56.51	54.28	4.03	55.22	53.78	2.64	1.44	7.00	7.00	1.354	24.0	0.0	
24.03.2026	71.00	47.40	23.60	58.48	56.25	3.89	57.16	55.65	2.68	1.51	7.00	7.00	1.345	24.0	0.0	
25.03.2026	70.86	47.92	22.94	60.12	57.87	3.81	58.78	57.26	2.62	1.52	7.00	7.00	1.349	24.0	0.0	
26.03.2026	70.87	47.83	23.04	59.34	57.13	3.79	58.00	56.51	2.60	1.49	7.00	7.00	1.335	24.0	0.0	
27.03.2026	70.58	47.93	22.65	59.15	56.95	3.79	57.85	56.31	2.70	1.54	7.00	7.00	1.308	24.0	0.0	
28.03.2026	71.11	49.27	21.84	62.39	60.15	3.66	60.97	59.45	2.52	1.52	7.00	7.00	1.333	24.0	0.0	
29.03.2026	70.76	49.09	21.67	62.17	59.95	3.64	60.77	59.25	2.53	1.52	7.00	7.00	1.314	24.0	0.0	
30.03.2026	70.82	48.33	22.49	59.27	57.09	3.75	57.94	56.45	2.61	1.49	7.00	7.00	1.302	24.0	0.0	
31.03.2026	70.55	47.75	22.80	56.59	54.46	3.84	55.34	53.90	2.64	1.44	7.00	7.00	1.262	24.0	0.0	
Средние:	78.61	50.07	28.54	---	---	4.42	---	---	2.82	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1828.77	1749.48	---	1778.09	1728.70	---	49.39	---	---	51.046	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	20676.78	19925.79	20074.11	19685.13	388.98	612.602	11626.0	0.0
31.03.2026	22505.55	21675.27	21852.20	21413.83	438.37	663.648	12370.0	0.0
Итого:	1828.77	1749.48	1778.09	1728.70	49.39	51.046	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: TB2 (УУ4 TB2); Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	84.78	56.03	28.75	60.18	60.18	0.00	58.33	59.31	-1.67	-0.98	7.00	7.00	1.677	24.0	0.0	
02.03.2026	85.17	55.59	29.58	57.51	57.51	0.00	55.73	56.72	-1.76	-0.99	7.00	7.00	1.649	24.0	0.0	
03.03.2026	92.23	59.17	33.06	59.23	59.23	0.00	57.10	58.28	-2.05	-1.18	7.00	7.00	1.889	24.0	0.0	
04.03.2026	96.01	60.83	35.18	59.48	59.48	0.00	57.19	58.46	-2.20	-1.27	7.00	7.00	2.016	24.0	0.0	
05.03.2026	97.52	61.70	35.82	59.66	59.66	0.00	57.32	58.65	-2.29	-1.33	7.00	7.00	2.057	24.0	0.0	
06.03.2026	97.87	62.42	35.45	61.22	61.22	0.00	58.78	60.14	-2.29	-1.36	7.00	7.00	2.087	24.0	0.0	
07.03.2026	94.91	61.88	33.03	63.50	63.50	0.00	61.10	62.37	-2.06	-1.27	7.00	7.00	2.022	24.0	0.0	
08.03.2026	97.23	61.61	35.62	58.94	58.94	0.00	56.65	57.90	-2.18	-1.25	7.00	7.00	2.023	24.0	0.0	
09.03.2026	102.96	62.24	40.72	55.70	55.70	0.00	53.28	54.74	-2.70	-1.46	7.00	7.00	2.180	24.0	0.0	
10.03.2026	102.21	62.69	39.52	57.68	57.68	0.00	55.20	56.67	-2.63	-1.47	7.00	7.00	2.187	24.0	0.0	
11.03.2026	84.86	54.88	29.98	56.18	56.18	0.00	54.43	55.39	-1.75	-0.96	7.00	7.00	1.632	24.0	0.0	
12.03.2026	68.32	47.16	21.16	55.26	55.26	0.00	54.09	54.71	-1.14	-0.62	7.00	7.00	1.141	24.0	0.0	
13.03.2026	70.33	45.91	24.42	45.89	45.89	0.00	44.88	45.47	-1.31	-0.59	7.00	7.00	1.094	24.0	0.0	
14.03.2026	68.59	46.71	21.88	50.79	50.79	0.00	49.68	50.27	-1.18	-0.59	7.00	7.00	1.084	24.0	0.0	
15.03.2026	64.84	45.77	19.07	53.52	53.52	0.00	52.51	53.02	-0.97	-0.51	7.00	7.00	1.000	24.0	0.0	
16.03.2026	65.40	46.41	18.99	54.23	54.23	0.00	53.17	53.68	-0.95	-0.51	7.00	7.00	1.009	24.0	0.0	
17.03.2026	69.28	48.23	21.05	53.99	53.99	0.00	52.84	53.40	-1.05	-0.56	7.00	7.00	1.111	24.0	0.0	
18.03.2026	72.44	50.06	22.38	53.68	53.68	0.00	52.43	53.04	-1.16	-0.61	7.00	7.00	1.173	24.0	0.0	
19.03.2026	72.27	50.56	21.71	56.23	56.23	0.00	54.91	55.54	-1.14	-0.63	7.00	7.00	1.190	24.0	0.0	
20.03.2026	71.93	50.13	21.80	55.56	55.56	0.00	54.30	54.87	-1.04	-0.57	7.00	7.00	1.183	24.0	0.0	
21.03.2026	70.90	48.05	22.85	49.76	49.76	0.00	48.62	49.27	-1.33	-0.65	7.00	7.00	1.110	24.0	0.0	
22.03.2026	71.15	48.59	22.56	51.47	51.47	0.00	50.27	50.95	-1.34	-0.68	7.00	7.00	1.132	24.0	0.0	
23.03.2026	71.46	49.38	22.08	53.70	53.70	0.00	52.50	53.08	-1.10	-0.58	7.00	7.00	1.160	24.0	0.0	
24.03.2026	71.04	49.90	21.14	55.56	55.56	0.00	54.32	54.88	-1.03	-0.56	7.00	7.00	1.147	24.0	0.0	
25.03.2026	70.90	50.37	20.53	57.10	57.10	0.00	55.82	56.41	-1.05	-0.59	7.00	7.00	1.146	24.0	0.0	
26.03.2026	70.92	50.64	20.28	56.36	56.36	0.00	55.12	55.66	-0.97	-0.54	7.00	7.00	1.116	24.0	0.0	
27.03.2026	70.61	50.73	19.88	56.18	56.18	0.00	54.92	55.48	-1.01	-0.56	7.00	7.00	1.088	24.0	0.0	
28.03.2026	71.14	51.80	19.34	59.22	59.22	0.00	57.90	58.47	-0.98	-0.57	7.00	7.00	1.118	24.0	0.0	
29.03.2026	70.79	51.58	19.21	59.01	59.01	0.00	57.69	58.29	-1.03	-0.60	7.00	7.00	1.106	24.0	0.0	
30.03.2026	70.86	51.22	19.64	56.26	56.26	0.00	54.97	55.58	-1.10	-0.61	7.00	7.00	1.078	24.0	0.0	
31.03.2026	70.61	50.52	20.09	54.12	54.12	0.00	52.90	53.45	-1.03	-0.55	7.00	7.00	1.061	24.0	0.0	
Средние:	78.69	52.99	25.70	---	---	0.00	---	---	-1.47	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1737.17	1737.17	---	1688.95	1714.15	---	-25.20	---	---	43.666	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	19647.01	19646.44	19073.74	19380.38	-306.64	528.310	11626.0	0.0
31.03.2026	21384.18	21383.61	20762.69	21094.53	-331.84	571.976	12370.0	0.0
Итого:	1737.17	1737.17	1688.95	1714.15	-25.20	43.666	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153279
Точка измерения: ТВ1 (УУ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	%	M1 т	M2 т	%	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.03.2026	85.23	53.82	31.41	64.31	59.42	7.90	62.29	58.62	6.07	3.67	7.00	7.00	1.958	24.0	0.0	
02.03.2026	85.69	53.52	32.17	61.39	56.52	8.26	59.45	55.75	6.42	3.70	7.00	7.00	1.916	24.0	0.0	
03.03.2026	92.85	56.78	36.07	63.36	58.05	8.75	61.04	57.14	6.60	3.90	7.00	7.00	2.203	24.0	0.0	
04.03.2026	96.66	58.40	38.26	63.66	58.13	9.08	61.22	57.23	6.74	3.99	7.00	7.00	2.346	24.0	0.0	
05.03.2026	98.13	59.11	39.02	63.83	58.16	9.30	61.29	57.20	6.90	4.09	7.00	7.00	2.398	24.0	0.0	
06.03.2026	98.48	59.86	38.62	65.60	59.89	9.10	62.96	58.87	6.71	4.09	7.00	7.00	2.436	24.0	0.0	
07.03.2026	95.44	59.63	35.81	68.01	62.38	8.64	65.39	61.40	6.29	3.99	7.00	7.00	2.342	24.0	0.0	
08.03.2026	97.93	58.92	39.01	63.05	57.25	9.64	60.54	56.38	7.12	4.16	7.00	7.00	2.365	24.0	0.0	
09.03.2026	103.73	59.23	44.50	59.66	53.69	10.53	57.03	52.79	7.72	4.24	7.00	7.00	2.542	24.0	0.0	
10.03.2026	102.87	59.83	43.04	61.77	55.74	10.26	59.07	54.80	7.50	4.27	7.00	7.00	2.550	24.0	0.0	
11.03.2026	85.18	52.74	32.44	60.04	54.69	9.33	58.18	53.97	7.51	4.21	7.00	7.00	1.887	24.0	0.0	
12.03.2026	68.64	45.55	23.09	58.99	54.13	8.59	57.75	53.60	7.45	4.15	7.00	7.00	1.333	24.0	0.0	
13.03.2026	71.00	44.15	26.85	48.81	43.72	11.00	47.69	43.33	9.58	4.36	7.00	7.00	1.285	24.0	0.0	
14.03.2026	68.95	45.22	23.73	54.25	49.15	9.86	53.12	48.65	8.78	4.47	7.00	7.00	1.259	24.0	0.0	
15.03.2026	65.25	44.42	20.83	57.12	52.11	9.17	56.04	51.63	8.19	4.41	7.00	7.00	1.168	24.0	0.0	
16.03.2026	65.80	44.87	20.93	57.85	52.63	9.45	56.74	52.15	8.43	4.59	7.00	7.00	1.188	24.0	0.0	
17.03.2026	69.84	46.40	23.44	57.56	52.30	9.58	56.31	51.79	8.36	4.52	7.00	7.00	1.320	24.0	0.0	
18.03.2026	72.92	47.85	25.07	57.18	51.83	9.82	55.84	51.32	8.44	4.52	7.00	7.00	1.403	24.0	0.0	
19.03.2026	72.73	48.59	24.14	59.82	54.49	9.33	58.42	53.87	8.10	4.55	7.00	7.00	1.409	24.0	0.0	
20.03.2026	72.37	48.26	24.11	59.13	53.76	9.51	57.74	53.19	8.20	4.55	7.00	7.00	1.394	24.0	0.0	
21.03.2026	71.40	46.19	25.21	52.88	47.59	10.53	51.68	47.11	9.25	4.57	7.00	7.00	1.301	24.0	0.0	
22.03.2026	71.64	46.65	24.99	54.73	49.37	10.30	53.50	48.89	9.00	4.61	7.00	7.00	1.336	24.0	0.0	
23.03.2026	71.93	47.56	24.37	57.14	51.67	10.05	55.81	51.19	8.64	4.62	7.00	7.00	1.358	24.0	0.0	
24.03.2026	71.49	47.96	23.53	59.19	53.75	9.63	57.83	53.19	8.36	4.64	7.00	7.00	1.358	24.0	0.0	
25.03.2026	71.34	48.38	22.96	60.80	55.14	9.76	59.44	54.54	8.60	4.90	7.00	7.00	1.362	24.0	0.0	
26.03.2026	71.36	48.32	23.04	60.02	54.28	10.04	58.64	53.69	8.81	4.95	7.00	7.00	1.352	24.0	0.0	
27.03.2026	71.05	48.52	22.53	59.76	53.92	10.27	58.40	53.33	9.08	5.07	7.00	7.00	1.316	24.0	0.0	
28.03.2026	71.54	49.51	22.03	63.19	57.38	9.64	61.74	56.71	8.49	5.03	7.00	7.00	1.360	24.0	0.0	
29.03.2026	71.20	49.01	22.19	62.87	56.71	10.30	61.46	56.03	9.24	5.43	7.00	7.00	1.364	24.0	0.0	
30.03.2026	71.28	48.46	22.82	59.87	53.69	10.88	58.51	53.11	9.68	5.40	7.00	7.00	1.336	24.0	0.0	
31.03.2026	71.10	47.58	23.52	56.51	50.47	11.29	55.24	49.95	10.06	5.29	7.00	7.00	1.300	24.0	0.0	
Средние:	79.19	50.82	28.38	---	---	9.67	---	---	8.08	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1852.35	1682.01	---	1800.36	1661.42	---	138.94	---	---	51.445	744.0	0.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
28.02.2026	59055.21	58663.54	57194.57	57401.95	-207.38	980.263	20197.0	0.0
31.03.2026	60907.56	60345.55	58994.93	59063.37	-68.44	1031.708	20941.0	0.0
Итого:	1852.35	1682.01	1800.36	1661.42	138.94	51.445	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168637
Точка измерения: ТВ1 (УУ1); Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 446985
Обратка: ПРЭМ SN 453226
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 9966X
КТСП-Н SN 9966Г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2026	85.59	54.18	31.41	64.05	63.99	0.09	62.02	63.11	-1.74	-1.09	7.00	7.00	1.950	24.0	0.0	
02.03.2026	86.02	53.61	32.41	61.16	61.08	0.13	59.22	60.29	-1.79	-1.07	7.00	7.00	1.921	24.0	0.0	
03.03.2026	93.20	56.93	36.27	63.07	62.72	0.56	60.74	61.77	-1.68	-1.03	7.00	7.00	2.206	24.0	0.0	
04.03.2026	97.04	58.61	38.43	63.37	62.88	0.78	60.92	61.88	-1.56	-0.96	7.00	7.00	2.347	24.0	0.0	
05.03.2026	98.55	59.43	39.12	63.58	63.02	0.88	61.02	62.03	-1.64	-1.01	7.00	7.00	2.393	24.0	0.0	
06.03.2026	98.88	60.23	38.65	65.29	64.72	0.88	62.65	63.65	-1.58	-1.00	7.00	7.00	2.428	24.0	0.0	
07.03.2026	95.85	60.03	35.82	67.74	67.30	0.65	65.11	66.18	-1.63	-1.07	7.00	7.00	2.337	24.0	0.0	
08.03.2026	98.30	59.38	38.92	62.82	62.28	0.86	60.29	61.24	-1.56	-0.95	7.00	7.00	2.353	24.0	0.0	
09.03.2026	104.17	59.80	44.37	59.35	58.57	1.32	56.71	57.61	-1.57	-0.90	7.00	7.00	2.523	24.0	0.0	
10.03.2026	103.36	60.36	43.00	61.47	60.71	1.24	58.76	59.70	-1.59	-0.94	7.00	7.00	2.533	24.0	0.0	
11.03.2026	85.70	53.34	32.36	59.75	59.65	0.17	57.87	58.86	-1.70	-0.99	7.00	7.00	1.873	24.0	0.0	
12.03.2026	68.99	46.07	22.92	58.61	59.08	-0.80	57.36	58.53	-2.02	-1.17	7.00	7.00	1.313	24.0	0.0	
13.03.2026	71.25	44.46	26.79	48.48	48.85	-0.76	47.36	48.42	-2.21	-1.06	7.00	7.00	1.269	24.0	0.0	
14.03.2026	69.32	45.53	23.79	53.78	54.23	-0.83	52.65	53.71	-1.99	-1.06	7.00	7.00	1.248	24.0	0.0	
15.03.2026	65.52	44.66	20.86	56.68	57.28	-1.05	55.60	56.76	-2.06	-1.16	7.00	7.00	1.159	24.0	0.0	
16.03.2026	66.08	45.02	21.06	57.41	58.02	-1.06	56.29	57.46	-2.06	-1.17	7.00	7.00	1.185	24.0	0.0	
17.03.2026	70.06	46.62	23.44	57.17	57.66	-0.85	55.92	57.08	-2.05	-1.16	7.00	7.00	1.309	24.0	0.0	
18.03.2026	73.22	48.20	25.02	56.81	57.23	-0.74	55.47	56.61	-2.03	-1.14	7.00	7.00	1.388	24.0	0.0	
19.03.2026	73.02	48.94	24.08	59.54	59.97	-0.72	58.14	59.28	-1.94	-1.14	7.00	7.00	1.399	24.0	0.0	
20.03.2026	72.68	48.67	24.01	58.81	59.26	-0.76	57.41	58.57	-2.00	-1.16	7.00	7.00	1.379	24.0	0.0	
21.03.2026	71.71	46.43	25.28	52.55	52.99	-0.83	51.34	52.50	-2.23	-1.16	7.00	7.00	1.296	24.0	0.0	
22.03.2026	71.94	46.87	25.07	54.39	54.83	-0.81	53.17	54.31	-2.12	-1.14	7.00	7.00	1.336	24.0	0.0	
23.03.2026	72.22	47.80	24.42	56.81	57.24	-0.75	55.49	56.62	-2.02	-1.13	7.00	7.00	1.357	24.0	0.0	
24.03.2026	71.77	48.26	23.51	58.84	59.32	-0.81	57.49	58.63	-1.96	-1.14	7.00	7.00	1.350	24.0	0.0	
25.03.2026	71.61	48.70	22.91	60.51	61.01	-0.82	59.14	60.32	-1.98	-1.18	7.00	7.00	1.354	24.0	0.0	
26.03.2026	71.63	48.59	23.04	59.72	60.21	-0.82	58.34	59.51	-1.99	-1.17	7.00	7.00	1.346	24.0	0.0	
27.03.2026	71.32	48.65	22.67	59.50	60.00	-0.84	58.15	59.31	-1.98	-1.16	7.00	7.00	1.317	24.0	0.0	
28.03.2026	71.82	50.12	21.70	62.88	63.41	-0.84	61.41	62.66	-2.01	-1.25	7.00	7.00	1.330	24.0	0.0	
29.03.2026	71.47	50.19	21.28	62.65	63.18	-0.84	61.24	62.46	-1.97	-1.22	7.00	7.00	1.304	24.0	0.0	
30.03.2026	71.56	50.18	21.38	59.67	60.20	-0.88	58.31	59.51	-2.04	-1.20	7.00	7.00	1.245	24.0	0.0	
31.03.2026	71.30	45.65	25.65	37.26	37.71	-1.20	36.43	37.29	-2.33	-0.86	7.00	7.00	0.933	24.0	0.0	
Средние:	79.52	51.15	28.38	---	---	-0.31	---	---	-1.91	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1823.72	1828.60	---	1772.02	1805.86	---	-33.84	---	---	50.681	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2026	15057.77	14920.95	14609.40	14733.45	-124.05	444.549	9319.0	0.0
31.03.2026	16881.49	16749.55	16381.42	16539.31	-157.89	495.230	10063.0	0.0
Итого:	1823.72	1828.60	1772.02	1805.86	-33.84	50.681	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации