

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2026 0:00:00 - 31.03.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 24 (ООО "УК "ФЕНИКС")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 363961
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
Коммуналец СДВ-И SN а751213
Коммуналец СДВ-И SN а751214

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1311935х
КТС-Б SN 1311935г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	°C	
01.03.2026	84.44	55.97	28.47	111.69	112.78	0.00	108.26	111.15	-2.63	5.14	4.39	3.08	-60.00	24.00	
02.03.2026	84.97	55.60	29.37	106.12	107.11	0.00	102.83	105.58	-2.64	5.00	4.32	3.02	-60.00	24.00	
03.03.2026	92.19	59.39	32.80	110.02	110.65	0.00	106.07	108.86	-2.59	5.15	4.43	3.49	-60.00	24.00	
04.03.2026	95.92	61.13	34.79	110.33	110.73	0.00	106.08	108.84	-2.57	5.19	4.46	3.70	-60.00	24.00	
05.03.2026	97.16	61.82	35.34	110.42	110.73	0.00	106.08	108.81	-2.54	5.18	4.46	3.76	-60.00	24.00	
06.03.2026	97.58	62.61	34.97	114.08	114.45	0.00	109.56	112.41	-2.57	5.20	4.42	3.84	-60.00	24.00	
07.03.2026	94.54	62.21	32.33	118.45	119.12	0.00	114.01	117.02	-2.61	5.24	4.40	3.69	-60.00	24.00	
08.03.2026	97.15	61.65	35.49	108.88	109.22	0.00	104.60	107.33	-2.58	5.07	4.37	3.72	-60.00	24.00	
09.03.2026	102.55	62.23	40.32	103.53	103.41	0.00	99.04	101.59	-2.54	4.93	4.31	4.00	-60.00	24.00	
10.03.2026	101.50	62.67	38.83	107.18	107.17	0.00	102.62	105.25	-2.53	4.97	4.30	4.00	-60.00	24.00	
11.03.2026	83.64	54.56	29.08	104.39	105.35	0.00	101.23	103.89	-2.60	4.97	4.32	2.95	-60.00	24.00	
12.03.2026	67.91	46.89	21.02	102.56	104.31	0.00	100.44	103.22	-2.73	4.93	4.29	2.11	-60.00	24.00	
13.03.2026	70.68	45.80	24.88	83.93	85.20	0.00	82.06	84.35	-2.75	4.82	4.38	2.04	-60.00	24.00	
14.03.2026	68.10	46.62	21.47	94.84	96.46	0.00	92.85	95.46	-2.77	4.96	4.41	1.99	-60.00	24.00	
15.03.2026	64.90	45.67	19.23	99.44	101.31	0.00	97.55	100.31	-2.79	5.00	4.39	1.87	-60.00	24.00	
16.03.2026	65.36	46.13	19.23	100.43	102.31	0.00	98.49	101.28	-2.79	5.05	4.43	1.89	-60.00	24.00	
17.03.2026	69.57	48.10	21.48	99.64	101.34	0.00	97.49	100.24	-2.78	5.09	4.47	2.09	-60.00	24.00	
18.03.2026	72.35	49.67	22.68	98.74	100.31	0.00	96.45	99.15	-2.76	5.10	4.49	2.19	-60.00	24.00	
19.03.2026	72.23	50.27	21.95	102.95	104.60	0.00	100.58	103.37	-2.74	5.13	4.47	2.21	-60.00	24.00	
20.03.2026	71.89	50.05	21.83	97.68	99.26	0.00	95.45	98.09	-2.73	5.14	4.49	2.08	-60.00	22.95	
21.03.2026	70.81	48.03	22.78	91.12	92.58	0.00	89.08	91.58	-2.76	4.91	4.40	2.03	-60.00	24.00	
22.03.2026	71.07	48.52	22.55	94.17	95.68	0.00	92.06	94.62	-2.74	4.91	4.36	2.08	-60.00	24.00	
23.03.2026	71.40	49.41	21.99	98.24	99.83	0.00	96.01	98.69	-2.75	5.03	4.43	2.11	-60.00	24.00	
24.03.2026	71.00	49.73	21.27	101.84	103.53	0.00	99.56	102.33	-2.75	5.07	4.42	2.12	-60.00	23.77	
25.03.2026	70.90	50.26	20.63	105.21	106.99	0.00	102.87	105.73	-2.74	5.15	4.46	2.12	-60.00	24.00	
26.03.2026	70.91	50.14	20.77	103.68	105.42	0.00	101.37	104.18	-2.74	5.10	4.43	2.11	-60.00	24.00	
27.03.2026	70.62	50.17	20.45	103.14	104.90	0.00	100.85	103.67	-2.76	5.06	4.39	2.06	-60.00	24.00	
28.03.2026	71.19	51.41	19.78	109.91	111.82	0.00	107.44	110.44	-2.75	5.17	4.43	2.13	-60.00	24.00	
29.03.2026	70.83	51.22	19.61	109.78	111.68	0.00	107.34	110.31	-2.74	5.17	4.44	2.11	-60.00	24.00	
30.03.2026	70.87	50.66	20.21	104.45	106.25	0.00	102.12	104.96	-2.74	5.06	4.39	2.06	-60.00	24.00	
31.03.2026	70.53	48.59	21.94	67.05	68.14	0.00	65.57	67.38	-2.73	4.95	4.31	1.44	-60.00	24.00	
Средние:	78.54	52.81	25.73	---	---	---	---	---	-2.69	5.06	4.40	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	3173.90	3212.66	0.00	3085.99	3170.07	---	---	---	80.09	---	742.72	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	°C
28.02.2026	6618.00	6651.39	0.00	6373.07	6540.89	212.38	1415.19
31.03.2026	9791.89	9864.05	0.00	9459.07	9710.96	292.47	2157.91
Итого:	3173.90	3212.66	0.00	3085.99	3170.07	80.09	742.73

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации