

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: ТВ1 (УУЗ); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 452202 узел №3

Обратка: ПРЭМ SN 453556 узел №4

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 29528Г узел №4

КТСП-Н SN 29528Х узел №4

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	70.20	48.41	21.79	59.52	57.36	3.70	58.21	56.73	2.58	1.48	7.00	7.00	1.268	24.0	0.0	
02.04.2026	70.19	48.84	21.35	60.00	57.83	3.68	58.65	57.18	2.54	1.47	7.00	7.00	1.248	24.0	0.0	
03.04.2026	70.73	50.19	20.54	64.81	62.59	3.49	63.36	61.85	2.41	1.51	7.00	7.00	1.302	24.0	0.0	
04.04.2026	70.46	48.09	22.37	58.16	56.03	3.73	56.87	55.46	2.51	1.41	7.00	7.00	1.270	24.0	0.0	
05.04.2026	70.59	47.53	23.06	57.69	55.53	3.82	56.42	54.97	2.60	1.45	7.00	7.00	1.300	24.0	0.0	
06.04.2026	69.48	46.81	22.67	57.84	55.71	3.75	56.59	55.14	2.60	1.45	7.00	7.00	1.283	24.0	0.0	
07.04.2026	70.20	47.66	22.54	62.64	60.42	3.61	61.26	59.77	2.46	1.49	7.00	7.00	1.379	24.0	0.0	
08.04.2026	70.25	47.85	22.40	63.36	61.15	3.55	61.97	60.48	2.43	1.49	7.00	7.00	1.384	24.0	0.0	
09.04.2026	74.98	52.44	22.54	75.66	73.20	3.31	73.78	72.26	2.08	1.52	7.00	7.00	1.663	24.0	0.0	
10.04.2026	71.06	47.05	24.01	59.78	57.58	3.75	58.45	57.00	2.51	1.45	7.00	7.00	1.403	24.0	0.0	
11.04.2026	69.95	44.61	25.34	52.77	50.70	4.00	51.69	50.22	2.88	1.47	7.00	7.00	1.306	24.0	0.0	
12.04.2026	69.82	44.35	25.47	51.34	49.29	4.07	50.20	48.81	2.81	1.39	7.00	7.00	1.278	24.0	0.0	
13.04.2026	70.11	45.93	24.18	54.52	52.43	3.91	53.32	51.91	2.68	1.41	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
14.04.2026	70.22	47.22	23.00	58.05	55.92	3.74	56.76	55.35	2.52	1.41	7.00	7.00	1.304	24.0	0.0	
15.04.2026	70.29	46.42	23.87	54.86	52.76	3.90	53.65	52.26	2.62	1.39	7.00	7.00	1.278	24.0	0.0	
16.04.2026	70.46	46.43	24.03	54.63	52.52	3.94	53.43	52.03	2.66	1.40	7.00	7.00	1.283	24.0	0.0	
17.04.2026	70.75	47.66	23.09	58.82	56.67	3.72	57.51	56.08	2.52	1.43	7.00	7.00	1.326	24.0	0.0	
18.04.2026	70.70	47.71	22.99	58.07	55.94	3.74	56.79	55.37	2.53	1.42	7.00	7.00	1.305	24.0	0.0	
19.04.2026	70.25	46.66	23.59	55.55	53.44	3.87	54.32	52.92	2.61	1.40	7.00	7.00	1.281	24.0	0.0	
20.04.2026	68.98	45.93	23.05	57.96	55.84	3.73	56.74	55.35	2.48	1.39	7.00	7.00	1.305	24.0	0.0	
21.04.2026	72.57	48.13	24.44	61.78	59.49	3.78	60.35	58.79	2.62	1.56	7.00	7.00	1.475	24.0	0.0	
22.04.2026	70.40	47.53	22.87	63.26	61.01	3.62	61.86	60.34	2.49	1.52	7.00	7.00	1.414	24.0	0.0	
23.04.2026	69.60	47.49	22.11	65.18	62.93	3.51	63.77	62.24	2.43	1.53	7.00	7.00	1.407	24.0	0.0	
24.04.2026	68.05	46.95	21.10	64.81	62.59	3.49	63.48	61.94	2.46	1.54	7.00	7.00	1.335	24.0	0.0	
25.04.2026	68.09	44.59	23.50	53.80	51.70	3.98	52.69	51.22	2.83	1.47	7.00	7.00	1.237	24.0	0.0	
26.04.2026	67.95	44.65	23.30	54.98	52.86	3.93	53.80	52.38	2.67	1.42	7.00	7.00	1.252	24.0	0.0	
27.04.2026	69.53	44.58	24.95	51.37	49.27	4.17	50.23	48.84	2.81	1.39	7.00	7.00	1.249	24.0	0.0	
28.04.2026	82.25	46.41	35.84	28.45	27.19	4.53	27.62	26.89	2.68	0.73	7.00	7.00	0.983	24.0	0.0	*
29.04.2026	69.08	45.75	23.33	50.45	48.42	4.11	49.35	47.94	2.90	1.41	7.00	7.00	1.153	24.0	0.0	
30.04.2026	69.90	43.67	26.23	46.76	44.72	4.46	45.71	44.30	3.13	1.41	7.00	7.00	1.196	24.0	0.0	
Средние:	70.57	46.92	23.65	---	---	3.82	---	---	2.60	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1716.87	1653.09	---	1678.83	1636.02	---	42.81	---	---	39.157	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	22505.55	21675.27	21852.20	21413.83	438.37	663.648	12370.0	0.0
30.04.2026	24222.42	23328.36	23531.03	23049.85	481.18	702.805	13090.0	0.0
Итого:	1716.87	1653.09	1678.83	1636.02	42.81	39.157	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153273
Точка измерения: TB2 (УУ4 TB2); Ресурс: TC

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	70.29	50.77	19.52	57.41	57.41	0.00	56.11	56.69	-1.03	-0.58	7.00	7.00	1.096	24.0	0.0	
02.04.2026	70.26	51.15	19.11	57.87	57.87	0.00	56.57	57.20	-1.11	-0.63	7.00	7.00	1.078	24.0	0.0	
03.04.2026	70.80	52.58	18.22	62.49	62.49	0.00	61.08	61.70	-1.01	-0.62	7.00	7.00	1.114	24.0	0.0	
04.04.2026	70.53	50.57	19.96	56.09	56.09	0.00	54.81	55.46	-1.18	-0.65	7.00	7.00	1.092	24.0	0.0	
05.04.2026	70.68	49.61	21.07	55.64	55.64	0.00	54.39	54.99	-1.10	-0.60	7.00	7.00	1.142	24.0	0.0	
06.04.2026	69.57	49.00	20.57	55.80	55.80	0.00	54.62	55.15	-0.97	-0.53	7.00	7.00	1.120	24.0	0.0	
07.04.2026	70.28	50.27	20.01	60.41	60.41	0.00	59.10	59.73	-1.06	-0.63	7.00	7.00	1.183	24.0	0.0	
08.04.2026	70.33	50.43	19.90	61.11	61.11	0.00	59.76	60.39	-1.05	-0.63	7.00	7.00	1.187	24.0	0.0	
09.04.2026	75.03	54.91	20.12	72.34	72.34	0.00	70.53	71.32	-1.11	-0.79	7.00	7.00	1.421	24.0	0.0	
10.04.2026	71.12	49.87	21.25	56.62	56.62	0.00	55.32	56.01	-1.24	-0.69	7.00	7.00	1.175	24.0	0.0	
11.04.2026	70.03	47.52	22.51	50.01	50.01	0.00	48.93	49.45	-1.06	-0.52	7.00	7.00	1.103	24.0	0.0	
12.04.2026	69.90	47.15	22.75	48.65	48.65	0.00	47.59	48.17	-1.21	-0.58	7.00	7.00	1.082	24.0	0.0	
13.04.2026	70.17	48.49	21.68	51.68	51.68	0.00	50.55	51.11	-1.10	-0.56	7.00	7.00	1.096	24.0	0.0	
14.04.2026	70.27	49.84	20.43	55.00	55.00	0.00	53.81	54.34	-0.98	-0.53	7.00	7.00	1.100	24.0	0.0	
15.04.2026	70.35	49.25	21.10	51.98	51.98	0.00	50.81	51.44	-1.23	-0.63	7.00	7.00	1.072	24.0	0.0	
16.04.2026	70.52	49.01	21.51	51.78	51.78	0.00	50.61	51.21	-1.18	-0.60	7.00	7.00	1.089	24.0	0.0	
17.04.2026	70.80	50.22	20.58	55.74	55.74	0.00	54.48	55.04	-1.02	-0.56	7.00	7.00	1.120	24.0	0.0	
18.04.2026	70.75	50.18	20.57	55.06	55.06	0.00	53.83	54.38	-1.02	-0.55	7.00	7.00	1.106	24.0	0.0	
19.04.2026	70.31	49.10	21.21	52.67	52.67	0.00	51.50	52.07	-1.10	-0.57	7.00	7.00	1.090	24.0	0.0	
20.04.2026	69.04	48.57	20.47	54.98	54.98	0.00	53.77	54.38	-1.13	-0.61	7.00	7.00	1.100	24.0	0.0	
21.04.2026	72.64	51.03	21.61	58.58	58.58	0.00	57.17	57.86	-1.20	-0.69	7.00	7.00	1.235	24.0	0.0	
22.04.2026	70.44	50.27	20.17	59.99	59.99	0.00	58.64	59.27	-1.07	-0.63	7.00	7.00	1.179	24.0	0.0	
23.04.2026	69.63	50.29	19.34	61.79	61.79	0.00	60.44	61.07	-1.04	-0.63	7.00	7.00	1.171	24.0	0.0	
24.04.2026	68.09	49.64	18.45	61.45	61.45	0.00	60.17	60.76	-0.98	-0.59	7.00	7.00	1.111	24.0	0.0	
25.04.2026	68.16	47.51	20.65	51.02	51.02	0.00	49.98	50.49	-1.02	-0.51	7.00	7.00	1.029	24.0	0.0	
26.04.2026	68.01	47.47	20.54	52.16	52.16	0.00	51.09	51.68	-1.15	-0.59	7.00	7.00	1.047	24.0	0.0	
27.04.2026	69.63	47.55	22.08	48.72	48.72	0.00	47.66	48.22	-1.17	-0.56	7.00	7.00	1.050	24.0	0.0	
28.04.2026	82.45	50.56	31.89	26.99	26.99	0.00	26.17	26.68	-1.93	-0.51	7.00	7.00	0.832	24.0	0.0	*
29.04.2026	69.15	47.98	21.17	47.82	47.82	0.00	46.82	47.27	-0.96	-0.45	7.00	7.00	0.991	24.0	0.0	
30.04.2026	70.00	47.21	22.79	44.31	44.31	0.00	43.34	43.83	-1.12	-0.49	7.00	7.00	0.987	24.0	0.0	
Средние:	70.64	49.60	21.04	---	---	0.00	---	---	-1.12	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1636.16	1636.16	---	1599.65	1617.36	---	-17.71	---	---	33.198	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	21384.18	21383.61	20762.69	21094.53	-331.84	571.976	12370.0	0.0
30.04.2026	23020.34	23019.77	22362.34	22711.89	-349.55	605.174	13090.0	0.0
Итого:	1636.16	1636.16	1599.65	1617.36	-17.71	33.198	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00153279
Точка измерения: ТВ1 (УУ2); Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	70.82	48.04	22.78	58.35	52.24	11.05	57.02	51.69	9.81	5.33	7.00	7.00	1.299	24.0	0.0	
02.04.2026	70.76	48.46	22.30	59.20	52.99	11.07	57.85	52.40	9.89	5.45	7.00	7.00	1.290	24.0	0.0	
03.04.2026	71.28	49.73	21.55	64.10	57.83	10.28	62.64	57.16	9.15	5.48	7.00	7.00	1.350	24.0	0.0	
04.04.2026	71.06	47.89	23.17	57.44	51.32	11.25	56.16	50.76	10.10	5.40	7.00	7.00	1.302	24.0	0.0	
05.04.2026	71.20	47.32	23.88	56.99	50.81	11.47	55.72	50.31	10.20	5.41	7.00	7.00	1.332	24.0	0.0	
06.04.2026	70.11	46.58	23.53	57.23	51.01	11.49	55.98	50.53	10.23	5.45	7.00	7.00	1.316	24.0	0.0	
07.04.2026	70.78	47.83	22.95	62.03	55.58	10.97	60.63	54.99	9.76	5.64	7.00	7.00	1.390	24.0	0.0	
08.04.2026	70.83	48.07	22.76	62.56	56.08	10.92	61.16	55.47	9.76	5.69	7.00	7.00	1.393	24.0	0.0	
09.04.2026	75.54	52.80	22.74	75.87	69.43	8.86	73.96	68.54	7.61	5.42	7.00	7.00	1.685	24.0	0.0	
10.04.2026	71.50	47.47	24.03	60.55	54.19	11.09	59.21	53.62	9.91	5.59	7.00	7.00	1.422	24.0	0.0	
11.04.2026	70.50	45.32	25.18	53.37	47.09	12.50	52.17	46.61	11.26	5.56	7.00	7.00	1.312	24.0	0.0	
12.04.2026	70.40	44.98	25.42	51.95	45.55	13.13	50.76	45.07	11.88	5.69	7.00	7.00	1.289	24.0	0.0	
13.04.2026	70.63	46.37	24.26	55.24	48.86	12.26	54.00	48.38	10.98	5.62	7.00	7.00	1.309	24.0	0.0	
14.04.2026	70.73	47.59	23.14	58.71	52.30	11.55	57.39	51.80	10.24	5.59	7.00	7.00	1.326	24.0	0.0	
15.04.2026	70.79	46.85	23.94	55.39	49.28	11.67	54.14	48.79	10.40	5.35	7.00	7.00	1.297	24.0	0.0	
16.04.2026	71.00	46.94	24.06	55.20	49.18	11.53	53.96	48.70	10.25	5.26	7.00	7.00	1.298	24.0	0.0	
17.04.2026	71.24	48.13	23.11	59.43	53.29	10.89	58.11	52.71	9.75	5.40	7.00	7.00	1.340	24.0	0.0	
18.04.2026	71.19	48.01	23.18	58.60	52.62	10.75	57.31	52.07	9.58	5.24	7.00	7.00	1.326	24.0	0.0	
19.04.2026	70.75	46.94	23.81	55.99	50.12	11.06	54.72	49.64	9.74	5.08	7.00	7.00	1.301	24.0	0.0	
20.04.2026	69.47	46.33	23.14	58.47	52.52	10.72	57.25	52.04	9.53	5.21	7.00	7.00	1.324	24.0	0.0	
21.04.2026	73.10	48.45	24.65	62.30	56.20	10.30	60.86	55.55	9.12	5.31	7.00	7.00	1.498	24.0	0.0	
22.04.2026	70.84	48.06	22.78	63.73	57.81	9.74	62.29	57.17	8.57	5.12	7.00	7.00	1.419	24.0	0.0	
23.04.2026	70.03	47.99	22.04	65.69	59.59	9.74	64.25	58.95	8.60	5.30	7.00	7.00	1.412	24.0	0.0	
24.04.2026	68.49	47.61	20.88	65.21	59.16	9.73	63.85	58.52	8.71	5.33	7.00	7.00	1.333	24.0	0.0	
25.04.2026	68.61	45.33	23.28	54.06	48.30	11.25	52.94	47.82	10.16	5.12	7.00	7.00	1.230	24.0	0.0	
26.04.2026	68.45	45.31	23.14	55.24	49.31	11.34	54.04	48.83	10.13	5.21	7.00	7.00	1.247	24.0	0.0	
27.04.2026	70.31	45.18	25.13	51.46	45.55	12.18	50.30	45.14	10.81	5.16	7.00	7.00	1.266	24.0	0.0	
28.04.2026	82.49	45.52	36.97	29.07	25.65	12.50	28.18	25.40	10.38	2.78	7.00	7.00	1.025	24.0	0.0	*
29.04.2026	69.62	44.94	24.68	50.54	44.71	12.24	49.41	44.28	10.95	5.13	7.00	7.00	1.218	24.0	0.0	
30.04.2026	70.57	44.07	26.50	46.91	41.06	13.30	45.85	40.71	11.88	5.14	7.00	7.00	1.213	24.0	0.0	
Средние:	71.10	47.14	23.97	---	---	11.23	---	---	9.98	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1720.88	1539.63	---	1682.11	1523.65	---	158.46	---	---	39.762	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	60907.56	60345.55	58994.93	59063.37	-68.44	1031.708	20941.0	0.0
30.04.2026	62628.44	61885.18	60677.04	60587.02	90.02	1071.470	21661.0	0.0
Итого:	1720.88	1539.63	1682.11	1523.65	158.46	39.762	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 20 (ООО "УК "Феникс")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168637
Точка измерения: ТВ1 (УУ1); Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Счетчик воды:
ПРЭМ SN 446985
ПРЭМ SN 453226

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 9966X
КТСП-Н SN 9966Г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.04.2026	70.77	36.13	34.64	19.76	20.20	-2.20	19.29	20.05	-3.86	-0.76	7.00	7.00	0.668	24.0	0.0	
02.04.2026	70.67	34.98	35.69	17.92	18.36	-2.43	17.49	18.36	-4.85	-0.87	7.00	7.00	0.623	24.0	0.0	
03.04.2026	71.19	35.86	35.33	19.41	19.84	-2.19	18.93	19.74	-4.19	-0.81	7.00	7.00	0.668	24.0	0.0	
04.04.2026	70.96	34.26	36.70	17.34	17.79	-2.56	16.91	17.79	-5.07	-0.88	7.00	7.00	0.619	24.0	0.0	
05.04.2026	71.11	33.08	38.03	17.20	17.64	-2.53	16.74	17.64	-5.24	-0.90	7.00	7.00	0.636	24.0	0.0	
06.04.2026	69.97	31.94	38.03	17.24	17.68	-2.52	16.81	17.68	-5.04	-0.87	7.00	7.00	0.638	24.0	0.0	
07.04.2026	70.69	32.31	38.38	18.73	19.16	-2.27	18.27	19.16	-4.76	-0.89	7.00	7.00	0.701	24.0	0.0	
08.04.2026	70.71	32.45	38.26	18.96	19.38	-2.19	18.48	19.38	-4.75	-0.90	7.00	7.00	0.705	24.0	0.0	
09.04.2026	76.11	47.64	28.47	45.24	45.63	-0.86	44.05	45.13	-2.42	-1.08	7.00	7.00	1.251	24.0	0.0	
10.04.2026	71.84	47.78	24.06	60.46	60.95	-0.81	59.11	60.35	-2.08	-1.24	7.00	7.00	1.420	24.0	0.0	
11.04.2026	70.81	45.45	25.36	53.17	53.64	-0.88	51.96	53.10	-2.17	-1.14	7.00	7.00	1.316	24.0	0.0	
12.04.2026	70.70	45.18	25.52	51.69	52.16	-0.91	50.50	51.68	-2.31	-1.18	7.00	7.00	1.286	24.0	0.0	
13.04.2026	70.92	46.56	24.36	54.96	55.45	-0.89	53.71	54.88	-2.15	-1.17	7.00	7.00	1.307	24.0	0.0	
14.04.2026	70.99	48.13	22.86	58.53	59.06	-0.90	57.21	58.39	-2.04	-1.18	7.00	7.00	1.307	24.0	0.0	
15.04.2026	71.09	47.90	23.19	55.24	55.76	-0.94	53.99	55.21	-2.23	-1.22	7.00	7.00	1.250	24.0	0.0	
16.04.2026	71.27	47.89	23.38	55.01	55.52	-0.92	53.76	54.93	-2.15	-1.17	7.00	7.00	1.256	24.0	0.0	
17.04.2026	71.52	49.17	22.35	59.30	59.83	-0.89	57.95	59.11	-1.98	-1.16	7.00	7.00	1.293	24.0	0.0	
18.04.2026	71.46	49.35	22.11	58.52	59.05	-0.90	57.23	58.33	-1.90	-1.10	7.00	7.00	1.261	24.0	0.0	
19.04.2026	71.04	48.66	22.38	55.91	56.45	-0.96	54.64	55.83	-2.15	-1.19	7.00	7.00	1.222	24.0	0.0	
20.04.2026	69.75	48.30	21.45	58.37	58.95	-0.99	57.12	58.26	-1.98	-1.14	7.00	7.00	1.224	24.0	0.0	
21.04.2026	73.37	50.34	23.03	62.30	62.78	-0.77	60.86	62.06	-1.95	-1.20	7.00	7.00	1.399	24.0	0.0	
22.04.2026	71.13	49.81	21.32	63.80	64.36	-0.87	62.36	63.62	-2.00	-1.26	7.00	7.00	1.329	24.0	0.0	
23.04.2026	70.30	49.87	20.43	65.76	66.37	-0.92	64.32	65.61	-1.99	-1.29	7.00	7.00	1.312	24.0	0.0	
24.04.2026	68.73	49.33	19.40	65.34	66.01	-1.02	63.97	65.27	-2.01	-1.30	7.00	7.00	1.239	24.0	0.0	
25.04.2026	68.89	46.85	22.04	54.06	54.65	-1.09	52.93	54.10	-2.19	-1.17	7.00	7.00	1.167	24.0	0.0	
26.04.2026	68.73	47.05	21.68	55.27	55.87	-1.08	54.07	55.33	-2.30	-1.26	7.00	7.00	1.170	24.0	0.0	
27.04.2026	70.49	46.82	23.67	51.55	52.07	-1.00	50.39	51.57	-2.31	-1.18	7.00	7.00	1.190	24.0	0.0	
28.04.2026	83.32	47.99	35.33	28.78	28.88	-0.35	27.89	28.59	-2.48	-0.70	7.00	7.00	0.986	24.0	0.0	*
29.04.2026	69.93	46.69	23.24	50.50	51.16	-1.30	49.37	50.61	-2.48	-1.24	7.00	7.00	1.147	24.0	0.0	
30.04.2026	70.86	45.84	25.02	46.68	47.28	-1.28	45.62	46.80	-2.55	-1.18	7.00	7.00	1.142	24.0	0.0	
Средние:	71.31	44.12	27.19	---	---	-1.31	---	---	-2.85	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1357.00	1371.93	---	1325.93	1358.56	---	-32.63	---	---	32.732	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	16881.49	16749.55	16381.42	16539.31	-157.89	495.230	10063.0	0.0
30.04.2026	18238.49	18121.48	17707.35	17897.87	-190.52	527.962	10783.0	0.0
Итого:	1357.00	1371.93	1325.93	1358.56	-32.63	32.732	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации