

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2026 0:00:00 - 31.05.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Коминтерна ул, д. 24 (ООО "УК "ФЕНИКС")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 363961
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:

Коммуналец СДВ-И SN а751213

Коммуналец СДВ-И SN а751214

Датчик температуры:

КТС-Б SN 1311935х

КТС-Б SN 1311935г

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2026	70.56	48.21	22.35	89.05	90.49	0.00	87.08	89.50	-2.75	4.79	4.32	1.95	-60.00	24.00	
02.05.2026	70.79	48.72	22.07	91.70	93.20	0.00	89.65	92.16	-2.75	4.79	4.28	1.98	-60.00	24.00	
03.05.2026	70.85	50.21	20.64	100.55	102.27	0.00	98.31	101.06	-2.76	4.91	4.30	2.03	-60.00	24.00	
04.05.2026	70.41	49.97	20.44	95.56	97.21	0.00	93.45	96.07	-2.77	4.77	4.22	1.91	-60.00	24.00	
05.05.2026	70.67	47.71	22.96	40.98	41.64	0.00	40.07	41.19	-2.74	4.69	4.09	0.92	-60.00	24.00	
06.05.2026	67.59	29.98	37.61	9.23	9.34	0.00	9.05	9.30	-2.78	4.88	4.08	0.34	-60.00	24.00	
07.05.2026	67.14	29.71	37.43	9.66	9.76	0.00	9.46	9.72	-2.67	4.92	4.04	0.35	-60.00	24.00	
08.05.2026	65.97	28.17	37.80	3.76	3.80	0.00	3.69	3.78	-2.64	2.76	2.44	0.14	-60.00	9.66	
09.05.2026	20.28	22.09	-1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.65	0.68	0.00	-60.00	0.00	
10.05.2026	17.29	19.71	-2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.41	0.44	0.00	-60.00	0.00	
11.05.2026	16.59	19.16	-2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.38	0.41	0.00	-60.00	0.00	
12.05.2026	17.13	18.75	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.39	0.42	0.00	-60.00	0.00	
13.05.2026	16.11	17.38	-1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.49	0.52	0.00	-60.00	0.00	
14.05.2026	16.78	17.11	-0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.54	0.57	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2026	17.04	17.10	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.56	0.59	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2026	17.20	17.18	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.58	0.61	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2026	17.33	17.29	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.58	0.62	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2026	17.45	17.37	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.61	0.65	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2026	17.60	17.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.72	0.76	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2026	17.77	17.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	0.81	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2026	17.19	17.28	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.82	0.00	-60.00	0.00	
22.05.2026	17.12	17.19	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.79	0.83	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2026	17.48	17.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.80	0.83	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2026	17.73	17.65	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.80	0.84	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2026	17.73	17.68	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.80	0.83	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2026	17.89	17.79	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.81	0.84	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2026	19.13	18.70	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.82	0.85	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2026	19.69	19.30	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.93	1.01	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2026	18.94	19.05	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.08	2.25	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2026	18.53	18.85	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.78	3.00	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2026	19.00	19.14	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.85	3.93	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	31.06	24.23	6.84	---	---	---	---	---	-0.70	1.69	1.77	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	440.50	447.71	0.00	430.75	442.77	---	---	---	9.61	---	177.66	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2026	12186.55	12296.38	0.00	11800.95	12117.11	345.80	2868.85
31.05.2026	12627.05	12744.09	0.00	12231.70	12559.88	355.41	3046.51
Итого:	440.50	447.71	0.00	430.75	442.77	9.61	177.66

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации